

「曾文溪排水(8K+275)橋梁改建工程」招標文件廠商請求釋疑回覆表

編號	招標文件內容及項目	廠商疑義說明與建議	本局回覆說明	招標文件調整後內容
1	設計圖說，圖號C-05。	詳細價目表第二十四項「不銹鋼排水管及金屬格柵」之不銹鋼管管材與施工圖說圖號 C-05 標示之碳鋼剛管規格不符。	經本局委請設計單位檢視需釋疑內容，確實為設計圖說材料說明文字誤植，已修正圖說內容使其與招標文件內詳細價目表一致，並辦理招標公告文件變更。	<p>設計圖說，圖號 C-05。</p> <p>2.洩水格柵須由焊接鋼板製成。本圖之格柵洩水孔為建議型式，亦可依送審核定之製造圖施作安裝。</p> <p>4.格柵組件於製成後，須經熱浸鍍鋅處理。</p> <p>5.格柵本體採用碳鋼，符合 CNS SS400 或同強度(降伏強度 250MPa 等級)之鋼材。</p> <p>6.排水管採用不銹鋼管，外徑 165mm，材質與規格符合 CNS 6331 規定。</p>