

序號	行為人名稱	違反地點	違反日期	違反事實	違反法令	裁處法令	裁處金額
1	養羊場	下營區麻豆寮段	111年9月15日	從事畜養羊隻畜牧業，經本局發現廢水場溝渠有廢水排放，經查廢水場初沉水馬達漏電斷路器跳脫，以至馬達未運作，廢水經雨水溝排放至場外地面水體，於排水口採取水樣一組送驗，未符合畜牧業放流水標準	水污染防治法第7條第1項及水污染防治法第18條及放流水標準第2條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第5條第2項	水污染防治法第46條	11998