民國○年○月○日

討論事項 (○)

○局擬具○區○國民小學報廢拆除未逾使用年限之第一棟教室文萃樓與廁所、第二棟教室文采樓與廁所一案，請審議案。

說明：本案擬報廢拆除之建物，其建造日期、主體構造、使用年限及拆除標的價值如附件。第一棟建築物 108 年耐震詳評結果 CDR 值低於 0.5，建議拆除重建。第二棟建築物 108 年耐震詳評結果整體強度較差、氯離子含量偏高，且多處滲水白華及鋼筋裸露，均影響建物本體安全，建議拆除重建，本案拆除費用經建築師估算約○元，且已獲得教育部核定補助 109-111 年度國民中小學老舊校舍整建計畫經費○元整，廢品變賣價值估算約○元，所得價款請○國小依規定繳庫，依規定報請主管機關核定。擬依本市市有財產管理自治條例第 65 條第 1 項第 3 款規定辦理本案之報廢程序。提請

審議