檔　　號：
保存年限：

臺南市政府經濟發展局　公告

發文日期：中華民國109年12月10日
發文字號：南市經能字第1091502579號
附件：如公告事項一

主旨：公告臺南市抗旱水井取水點位置。

依據：103年12月5日臺南市政府104年度抗旱會議紀錄辦理。

公告事項：

一、本市仁德區港墘段122地號等19筆抗旱水井取水點位置（如附件）。

二、廠商如要取水使用，請各廠商依自行需求自行檢測水質。

三、使用抗旱取水井收取之費用依台糖公司水井（加壓站）代灌預收費用計算表標準收取（含灌溉設備折舊費、灌溉設備維修費、代灌供水管理費、基本電費、流動電費等）。

四、抗旱井如發現有地層下陷之疑慮時，應馬上停止抽水。

五、本公告有效期間自公告日起至110年12月31日，公告期間如遇自來水公司公佈減量供水情形有意願取水之企業請向本局函文申請。

局長陳凱凌

臺南市抗旱水井取水點位置

主管機關	狀照號碼	最大抽水量	水權人或臨時使用權人	引水源水系	引水地點	引點地點地段地號	水井座標 TWD67
臺南市政府	109185	0.008cms	台糖公司善化糖廠	地下水	仁德區	港墘段 122 地號	173506 3537141
臺南市政府	56	0.004cms	台糖公司台南區處	地下水	仁德區	港墘段 908 地號	173288 2536771
臺南市政府	92	0.011cms	台糖公司善化糖廠	地下水	官田區	番子田段 742 地號	178903 2565211
臺南市政府	121559	0.013cms	台糖公司善化糖廠	地下水	新市區	番子寮段 1234 地號	178627 2552244
臺南市政府	120593	0.016cms	台糖公司善化糖廠	地下水	善化區	曾文段 1105-0000 地號	171820 2541380
臺南市政府	120594	0.012cms	台糖公司善化糖廠	地下水	善化區	曾文段 1197 地號	174016 2562536
臺南市政府	117237	0.031cms	台糖公司善化糖廠	地下水	善化區	曾文段 1169 地號	174231 2563232
臺南市政府	78	0.019cms	台糖公司善化糖廠	地下水	善化區	六分寮段 1079 地號	176132 2563178
臺南市政府	47	0.021cms	台糖公司善化糖廠	地下水	善化區	六分寮段 1054 地號	176554 2563379
臺南市政府	880052	0.032cms	台糖公司善化糖廠	地下水	善化區	茄拔段 928 地號	180058 2556784
臺南市政府	90	0.019cms	台糖公司台南區處	地下水	歸仁區	大苓段 540 地號	178812 2534737
臺南市政府	119331	0.018cms	台糖公司台南區處	地下水	歸仁區	沙崙段 1590-0000 地號	177944 2537463
臺南市政府	119329	0.018cms	台糖公司台南區處	地下水	歸仁區	沙崙段 1793-0000 地號	178328 2536520

臺南市政府	119330	0.018cms	台糖公司台南區處	地下水	歸仁區	沙崙段1798-0000地號	1778262536652
臺南市政府	114499	0.006cms	台糖公司農場經營中心	地下水	歸仁區	沙崙段1587地號	1784182537124
臺南市政府	81	0.012cms	台糖公司台南區處	地下水	歸仁區	沙崙段1587-0000地號	1776902537365
臺南市政府	880012	0.021cms	台糖公司善化糖廠	地下水	歸仁區	沙崙段1578地號	1769332537061
臺南市政府	72	0.028cms	台糖公司善化糖廠	地下水	安定區	港口段244-5地號	1712932553644
臺南市政府	109184	0.03cms	台糖公司善化糖廠	地下水	西港區	金砂段308地號	1678552562396

109 年 10 月 28 日、11 月 2、9 日　檢測報告

檢測項目	單位	飲用水水質標準值	飲用水水源水質標準值	歸仁區沙崙段 1798 地號	歸仁區沙崙段 1793 地號	歸仁區大苓段 540 地號	歸仁區沙崙段 1590 地號	官田區番子田段 742 地號
大腸桿菌群	CFU/100mL	6	50	**2.0×10^2**	**1.8×10^2**	**1.3×10^2**	**2.5×10^2**	**1.0×10^2**
總菌落數	CFU/mL	100	—	78	43	42	35	**2.5×10^3**
總硬度	mg/L	300	—	285	234	201	240	88.8
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.1	0.1	0.02	N.D.	N.D.	0.08	N.D.
硝酸鹽氮	mg/L	10	10	1.49	0.17	0.13	**24.2**	0.14
色度	鉑鈷單位	5	15	<5	<5	<5	<5	**35**
氨氮	mg/L	0.1	0.1	N.D.	0.04	0.07	N.D.	**3.18**
氯鹽	mg/L	250	250	12.4	17.1	8.9	27.2	56.3
銅	mg/L	1	1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鋅	mg/L	5	5	N.D.	N.D.	N.D.	0.008	0.078
鎳	mg/L	0.02	0.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
總鉻	mg/L	0.05	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/L	0.01	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	mg/L	0.005	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鐵	mg/L	0.3	0.3	0.086	0.064	**0.360**	0.073	**0.540**
錳	mg/L	0.05	0.05	**0.077**	**0.109**	**0.092**	0.003	0.008
鋁	mg/L	0.2	—	0.100	0.041	0.054	0.135	**0.218**
pH 值	—	6.0~8.5	—	7.2	7.2	7.6	7.0	7.8
濁度	NTU	2	4	**3.2**	1.5	1.2	**3.7**	**9.9**

109 年 10 月 28 日、11 月 2、9 日　檢測報告

檢測項目	單位	飲用水水質標準值	飲用水水源水質標準值	仁德區港墘段 908 地號	仁德區港墘段 122 地號	歸仁區沙崙段 1578 地號	歸仁區沙崙段 1587-0000 地號	歸仁區沙崙段 1587 地號
大腸桿菌群	CFU/100mL	6	50	**2.8×10^2**	**2.4×10^2**	**1.9×10^2**	**3.0×10^2**	**1.6×10^2**
總菌落數	CFU/mL	100	—	49	61	79	71	52
總硬度	mg/L	300	—	**541**	**377**	287	226	284
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.1	0.1	N.D.	N.D.	0.02	0.07	0.01
硝酸鹽氮	mg/L	10	10	0.09	0.08	2.74	2.88	1.43
色度	鉑鈷單位	5	15	<5	**70**	<5	<5	<5
氨氮	mg/L	0.1	0.1	**0.59**	**0.37**	N.D.	0.05	N.D.
氯鹽	mg/L	250	250	42.7	17.9	15.9	8.9	12.4
銅	mg/L	1	1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鋅	mg/L	5	5	0.006	0.018	0.010	N.D.	0.006
鎳	mg/L	0.02	0.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
總鉻	mg/L	0.05	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/L	0.01	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	mg/L	0.005	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鐵	mg/L	0.3	0.3	**3.37**	**3.21**	0.013	0.012	0.102
錳	mg/L	0.05	0.05	**0.409**	**0.265**	N.D.	0.024	**0.079**
鋁	mg/L	0.2	—	0.049	0.143	0.078	0.044	0.117
pH 值	—	6.0~8.5	—	7.3	7.1	7.2	7.5	7.3
濁度	NTU	2	4	18	**5.0**	**3.0**	1.3	2.0

109 年 10 月 28 日、11 月 2、9 日　檢測報告

檢測項目	單位	飲用水水質標準值	飲用水水源水質標準值	善化區六分寮段 1079 地號	善化區六分寮段 1054 地號	善化區曾文段 1169 地號
大腸桿菌群	CFU/100mL	6	50	**2.4×10^2**	**2.2×10^2**	**90**
總菌落數	CFU/mL	100	—	60	31	**3.1×10^2**
總硬度	mg/L	300	—	**772**	**708**	**567**
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.1	0.1	N.D.	N.D.	N.D.
硝酸鹽氮	mg/L	10	10	0.35	0.24	0.09
色度	鉑鈷單位	5	15	**40**	**60**	**50**
氨氮	mg/L	0.1	0.1	**1.03**	**0.73**	**0.66**
氯鹽	mg/L	250	250	20.4	13.2	19
銅	mg/L	1	1	N.D.	N.D.	0.006
鋅	mg/L	5	5	N.D.	0.007	0.022
鎳	mg/L	0.02	0.1	N.D.	N.D.	N.D.
總鉻	mg/L	0.05	0.05	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/L	0.01	0.05	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	mg/L	0.005	0.005	N.D.	N.D.	N.D.
鐵	mg/L	0.3	0.3	**4.44**	**3.98**	**1.95**
錳	mg/L	0.05	0.05	**0.907**	**0.837**	**0.360**
鋁	mg/L	0.2	—	**0.773**	0.149	0.159
pH 值	—	6.0~8.5	—	6.9	7.0	7.0
濁度	NTU	2	4	**5.1**	**24**	**18**

109 年 10 月 28 日、11 月 2、9 日　檢測報告

檢測項目	單位	飲用水水質標準值	飲用水水源水質標準值	善化區茄拔段 928 地號	新市區番子寮段 1234 地號	安定區港口段 244-5 地號	西港區金砂段 308 地號	善化區曾文段 1197 地號
大腸桿菌群	CFU/100mL	6	50	**4.0×10^2**	**3.1×10^3**	**1.9×10^2**	**2.8×10^2**	**3.0×10^2**
總菌落數	CFU/mL	100	—	**3.6×10^2**	**7.6×10^2**	**2.1×10^2**	25	27
總硬度	mg/L	300	—	**614**	206	151	**455**	**580**
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.1	0.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
硝酸鹽氮	mg/L	10	10	0.09	0.08	0.08	0.16	2.94
色度	鉑鈷單位	5	15	**40**	**35**	**60**	**25**	**15**
氨氮	mg/L	0.1	0.1	**1.53**	**4.73**	**5.02**	**1.33**	0.05
氯鹽	mg/L	250	250	29.1	5.6	32.1	24.3	12.4
銅	mg/L	1	1	N.D.	N.D.	0.015	N.D.	N.D.
鋅	mg/L	5	5	0.006	0.041	0.035	N.D.	N.D.
鎳	mg/L	0.02	0.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
總鉻	mg/L	0.05	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/L	0.01	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鎘	mg/L	0.005	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鐵	mg/L	0.3	0.3	**2.97**	**1.86**	**3.38**	**1.74**	**0.837**
錳	mg/L	0.05	0.05	**0.113**	**0.061**	0.034	**0.391**	**0.052**
鋁	mg/L	0.2	—	0.053	0.082	**0.294**	0.072	0.050
pH 值	—	6.0~8.5	—	7.0	7.5	7.4	7.0	7.3
濁度	NTU	2	4	1.8	**11**	**32**	**2.2**	**8.7**