歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
	282888		電源重建	1	113.01.03	已完成	補派工
	291666	高鐵二路	燈具轉向	1	113.01.03	已完成	補派工
	291670	高鐵二路	燈具轉向	1	113.01.03	已完成	補派工
	291669	高鐵二路	燈具轉向	1	113.01.03	已完成	補派工
廠商巡查		台86側車道	重源重建A架損壞	1	113.01.03	已完成	
	281740	沙崙里沙崙412號	電源重建	1	113.01.03	已完成	
	281742		A架損壞	1	113.01.03	已完成	
七甲里長	媽廟高幹114左13右6C1	七甲里防汛道路	鈉燈汰換LED	1	113.01.03	已完成	定位點
公所巡查	281254	南丁路705巷186號	路燈原地回復	1	113.01.03	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公所巡查	283162	大埔福德祠旁	汰換鐵桿成水泥桿	1	113.01.04	已完成	
林先生	295332	成功七街106號	獨立開關箱腐蝕需汰換	1	113.01.04	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公所巡查	294129	台86側車道	燈具轉向	1	113.01.08	已完成	補派工
公所巡查	282510	南丁路705巷	A架損壞	1	113.01.08	已完成	
新厝里長	281549	移至古厝高幹31右1右4左1-1左1	遷移附掛電桿水泥柱拔除	1	113.01.08	已完成	
辜厝里長	294640	大順街69巷15號	遷移紅圈處	1	113.01.08	已完成	
公所巡查		大順街69巷15號旁	鈉氣燈移除	1	113.01.08	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
	291705	高鐵二路	管線重建	1	113.01.10	已完成	補派工
民眾		中山七街11巷39號旁空地內	鈉氣汰換LED燈	1	113.01.10	已完成	
楊先生	282456	忠孝北路8巷	故障不亮	1	113.01.10	已完成	
王先生	294441	中正南路一段與凱旋路	汰換鐵桿	1	113.01.10	已完成	
王先生	294493	中正南路一段(北)	燈具需轉正	1	113.01.10	已完成	
廠商巡查	294235	凱旋路一段	燈具需轉正	1	113.01.10	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
民眾		中山七街11巷32號對面	鈉氣汰換LED燈	1	113.01.17	已完成	補派工
公所巡查	282968	七甲里南潭高幹32-1右2	汰換A架	1	113.01.17	已完成	
廠商巡查	280880	凱旋路二段	故障不亮	1	113.01.17	已完成	
廠商巡查	280881	凱旋路三段262號	故障不亮	1	113.01.17	已完成	
廠商巡查	280820	凱旋路三段	故障不亮	1	113.01.17	已完成	
廠商巡查	280823	凱旋路二段	故障不亮	1	113.01.17	已完成	
廠商巡查	280899	凱旋路三段	故障不亮	1	113.01.17	已完成	
西埔里長	283278	西埔二街110巷260號	加裝罩光罩全遮	1	113.01.17	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
魏太太	282048、282048	長榮路一段431巷第1、2盞	故障不亮	2	113.01.19	已完成	
	294253	凱旋路一段	故障不亮	1	113.01.19	已完成	
	294621	民權九街33號	故障不亮	1	113.01.19	已完成	
歸南里長	281480	民生南街二段279號	故障不亮	1	113.01.19	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
		歸仁十六路	拆除臨時空架線	1	113.01.25	已完成	補派工
公所巡查		大廟一街3號	配合工程、汰換鐵桿	1	113.01.25	已完成	補派工
公所巡查		大廟一街17號	配合工程、汰換鐵桿	1	113.01.25	已完成	補派工
新厝里長	282698	移至中正五街78巷32號對面	遷移、拆除	1	113.01.25	已完成	補派工
沙崙里長	283458	沙崙路112巷30號	故障不亮	1	113.01.25	已完成	
	295467	民生八街28巷1弄54號	故障不亮	1	113.01.25	已完成	
	283456、283457	沙崙路112巷	故障不亮	2	113.01.25	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公所巡查	290728	高發三路	蓋板遺失	1	113.01.31	已完成	
公所巡查	290616	高發三路	蓋板遺失	1	113.01.31	已完成	
廠商巡查	282452		故障不亮	1	113.01.31	已完成	
	280450		故障不亮	1	113.01.31	已完成	
黃清沛	歸六15右9右7左12-1右14		鈉氣燈汰換LED燈	1	113.01.31	已完成	定位點
南保里長	281295	中山路三段81巷23弄33號旁	換高瓦數燈具	1	113.01.31	已完成	
公所巡查	295288	凱旋路一段601巷(六崙71左2)	調整方向馬路	1	113.01.31	已完成	
媽廟里長	283316	保大路一段152巷150弄10號	故障不亮	1	113.01.31	已完成	
西埔里長		西埔二街81號前面	電線垂落	1	113.01.31	已完成	