

災害後危險建築物緊急評估表

緊急評估表編號：_____

危險標誌編號：_____

(無需張貼危險標誌者免填)

壹、基本資料	
直轄市、縣(市)政府：_____	
災害類別： <input type="checkbox"/> 震災 <input type="checkbox"/> 水災 <input type="checkbox"/> 風災 <input type="checkbox"/> 土石流災害 <input type="checkbox"/> 其他()	
時間：__年__月__日，上午/下午__時	緊急評估機關：_____縣(市)政府
緊急評估人員：	編組號碼：
所屬單位：_____ <input type="checkbox"/> 建築師 <input type="checkbox"/> 土木技師 <input type="checkbox"/> 結構技師 <input type="checkbox"/> 大地技師 公會	
建築物名稱：	聯絡人：
建築物地址：	縣(市) 鄉(鎮市區) 里(村) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓
聯絡人電話：()	行動電話：
用途	<input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 工廠 <input type="checkbox"/> 其他
規模	地上_____層；地下_____層，底層大小約_____m×_____m
結構	<input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼骨 <input type="checkbox"/> 磚造 <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 其他_____

貳、結構體及大地工程受災程度調查 (填寫適合項目，無適合者不填寫)

說明：

- 填寫下列表列各項災害評估等級時，請根據災害後危險建築物緊急評估明細表之評估結果。本表最後備註欄所述項目，務請詳盡填寫。
- 表中項次貳第3、4、5項之柱、梁或結構牆損壞係以受損最嚴重之一層樓(調查樓層：第_____層)為判定依據。

鋼筋 混凝土 結構	依右列評估等級填寫各項：甲(輕微)、乙(中等)、丙(嚴重)	
	1. 建築物整體或部分樓層傾斜程度。	()
	2. 基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。	()
	3. 柱損害程度。	()
	4. 梁損害程度。	()
	5. 結構牆(含剪力牆、承重牆)損害程度。	()
	6. 地裂影響本建築物安全程度。	()
	7. 邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。	()
	8. 鄰近建物傾斜度數影響本建築物安全程度。	()

鋼造結構	依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重）	
	1. 建築物整體或部分樓層傾斜程度。	()
	2. 基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。	()
	3. 柱損害程度。	()
	4. 梁損害程度。	()
	5. 結構牆或斜撐損害程度。	()
	6. 地裂影響本建築物安全程度。	()
	7. 邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。	()
磚造結構	含加強磚造，或以磚牆為主之磚木混合結構。 依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重）	
	1. 建築物整體或部分樓層傾斜程度。	()
	2. 基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。	()
	3. 柱損害程度。	()
	4. 屋頂及樓版之支承移位程度。	()
	5. 磚牆損害程度。	()
	6. 地裂影響本建築物安全程度。	()
	7. 邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。	()
木或竹泥造結構	依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重）	
	1. 建築物整體或部分樓層傾斜程度。	()
	2. 基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。	()
	3. 柱損害程度。	()
	4. 屋頂與樓版之支承移位程度。	()
	5. 木牆或竹泥牆損害程度。	()
	6. 地裂影響本建築物安全程度。	()
	7. 邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。	()
8. 鄰近建物傾斜度數影響本建築物安全程度。	()	

參、墜落物與傾倒物受災程度調查		
一、外部非結構體受災程度調查 (填寫適合項目，無適合者不填寫：甲、輕微 乙、中等 丙、嚴重)		
(一) 墜 落 物	1. 玻璃窗、外部裝修材(含外牆面)之損害程度。	()
	2. 屋簷、陽臺、女兒牆之損害程度。	()
	3. 屋頂廣告塔、水塔及空調冷卻塔之損害程度。	()
	4. 窗型冷氣、招牌、鐵窗之損害程度。	()
(二) 傾 倒 物	1. 屋外樓梯之損害程度。	()
	2. 圍牆之損害程度。	()
	3. 其他()	()

二、內部非結構體受災程度調查 (填寫適合項目，無適合者不填寫：甲、輕微 乙、中等 丙、嚴重)		
(一) 墜 落 物	1. 天花板的裝潢和照明器材、牆壁垂吊器具之損害程度。	()
	2. 天花板空調管線之損害程度。	()
	3. 其他()	()
(二) 傾 倒 物	1. 隔間牆損害程度。	()
	2. 高櫃之損害程度。	()
	3. 內部樓梯之損害程度。	()
	4. 其他()	()

肆、緊急評估結果		
建築物經緊急評估結果有危險之虞者，直轄市、縣(市)政府應於建築物主要出入口及損害區域適當位置，張貼危險標誌告示，並依下列方式處理：		
一、 <input type="checkbox"/> 張貼黃單標誌，並劃定一定區域範圍，限制或禁止人民進入或命其離去。		
<input type="checkbox"/> 參之墜落物與傾倒物受災程度調查表有1項或以上評為丙者。		
<input type="checkbox"/> 貳之第8項評為乙(中等)以上者。		
<input type="checkbox"/> 緊急評估人員判斷有危險應暫時停止使用，並敘明理由者。		
二、 <input type="checkbox"/> 張貼紅單標誌，並劃定一定區域範圍，限制或禁止人民進入或命其離去。		
<input type="checkbox"/> 貳之第1、2項其中一項評為乙(中等)以上者。		
<input type="checkbox"/> 貳之第3、4、5項其中一項評為乙(中等)以上者。		
<input type="checkbox"/> 貳之第6項評為乙(中等)以上者。		
<input type="checkbox"/> 貳之第7項評為乙(中等)以上者。		
<input type="checkbox"/> 緊急評估人員判斷有危險應暫時停止使用，並敘明理由者。		

備 註

1. 緊急評估結果綜合說明（請填寫最嚴重損壞的項目）。
2. 若判定為黃單，請說明應予排除項目及範圍。
3. 災害類別為其他災害時，得依其災害特性詳列評估補充說明。
4. 其他說明。
5. 本表僅作為災害後緊急評估使用，或供政府相關部門配合災害防救作業所需之參考，不作為其他用途使用。