

臺南市既有公共建築物無障礙設施及設備  
優良改善案例彙編



109 年 1 月  
臺南市政府工務局

## 目 錄

## 壹、既有改善案例

編號	內容	頁碼
一、無障礙標示		
案例 1	入口標示	3
二、無障礙廁所盥洗室		
案例 1	求助鈴拉繩	4
案例 2	廁所尺寸標示	5

## 貳、替代改善案例

編號	內容	頁碼
一、無障礙通路		
案例 1	輪椅升降平台	6
二、無障礙出入口		
案例 1	出入口坡道緊鄰自動門	7
三、無障礙昇降設備		
案例 1	無障礙服務櫃台	8
四、無障礙廁所		
案例 1	流動廁所	9
案例 2	他棟建築物無障礙廁所替代	10
五、無障礙停車位		
案例 1	代客停車	11


## 壹、既有改善案例

### 一、無障礙標示

#### 案例 1：入口標示

##### 說明：

既有公共建築物為明確告知行動不便人士各設施位置，建築物入口處設置各設施位置指示牌。



## 壹、既有改善案例

---

### 二、無障礙廁所盥洗室

#### 案例 1：求助鈴拉繩

##### 說明：

既有公共建築物無障礙廁所求助鈴，為增加使用性，增設拉繩以便使用者於危急時刻可更加輕易觸動求助鈴，但不得以拉繩取代原服務鈴應設位置。



## 壹、既有改善案例

### 二、無障礙廁所盥洗室

#### 案例 2：廁所尺寸標示

##### 說明：

因無障礙盥洗室設備尺寸繁雜，為使施工人員可確實了解無障礙廁所盥洗室各部位尺寸，以照片搭配標示以清楚說明法規尺寸，減少施工錯誤及誤差。





## 貳、替代改善案例

### 一、無障礙通路

#### 案例 1：輪椅升降平台

##### 說明：

既有公共建築物建物避難層出入口與建築線間之法定空地約有 40cm 高低差，雖有設置坡道，但深度不足，坡道過陡，以輪椅升降台替代改善無障礙通路。

##### 替代改善計畫：

1. 同意所提於避難層出入口與建築線間之法定空地以設置輪椅升降台替代改善無障礙通路。
2. 輪椅升降台載重須能提供電動型輪椅使用。
3. 輪椅升降台請依建築物無障礙設施設計規範參考附錄 A203 規定設置。



## 貳、替代改善案例

---

### 二、無障礙出入口

#### 案例 1：出入口坡道緊鄰自動門

##### 說明：

既有建物變更做金融機構用途使用，避難層出入口與騎樓高低差 8cm，以內削施工方式之永久及固定性之坡道替代。

##### 替代改善計畫：

1. 不危及建築物結構之情形下，以內削方式設置 1：12 坡度之永久及固定性之坡道。
2. 避難層入口明顯處設置服務鈴，由專人協助服務。



## 貳、替代改善案例

---

### 三、無障礙昇降設備

#### 案例 1：無障礙服務櫃台

##### 說明：

既有建物變更作金融機構用途使用，須設置無障礙昇降設備，現況因建築物結構及空間限制無法設置無障礙昇降設備，以設置無障礙服務櫃檯替代改善。

##### 替代改善計畫：

1. 二層變更使用用途後非對外營業使用，原則同意於 1 層設置無障礙服務櫃檯，安排專人提供行動不便者各項服務，替代改善無障礙昇降設備設置。
2. 無障礙服務櫃檯之規格尺寸，請依建築物無障礙設施設計規範參考附錄 A204 規定設置。





## 貳、替代改善案例

### 四、無障礙廁所

#### 案例 1：流動廁所

##### 說明：

既有建物加油站場所現有男女廁空間不足、結構體及空間限制，設置無障礙廁所盥洗室確有困難，計畫增設流動式無障礙廁所，供行動不便者使用。

##### 替代改善計畫：

1. 同意所提於男廁旁增設流動式無障礙廁所替代改善。
2. 流動式無障礙廁所須請依建築物無障礙設施設計規範規定設置。



## 貳、替代改善案例

### 四、無障礙廁所

#### 案例 2：他棟建築物無障礙廁所替代

##### 說明：

既有建物加油站場所基地面積狹小，現有男女廁空間不足，無足夠空間進行無障礙廁所盥洗室改善，以鄰近政府機關之無障礙廁所盥洗室替代改善。

##### 替代改善計畫：

1. 同意所提以鄰近政府機關之無障礙廁所盥洗室替代改善。
2. 於加油站主要入口處增設服務性標語，並強化員工訓練，以利引導行動不便者人士至鄰近政府機關替代使用無障礙廁所盥洗室。
3. 既有廁所馬桶加裝扶手，扶手請依建築物無障礙設施設計規範規定設置。



## 貳、替代改善案例

### 五、無障礙停車位

#### 案例 1：代客停車

##### 說明：

既有建物變更作金融機構用途使用，因室內面積狹小，無足夠空間設置無障礙停車空間，以代客泊車服務及服務鈴替代改善。

##### 替代改善計畫：

1. 同意所提以代客泊車方式，於避難層入口明顯處設置代客泊車服務告示牌及服務鈴替代改善無障礙停車空間之設置。
2. 於申請變更使用執照申請竣工勘驗，須一併檢附代客泊車計畫書。
3. 金融機構須於官網上公布說明。

