

# 一、特定工廠登記消防安全設備圖說審查

- (一) 建築物消防安全設備圖說審查申請書〈申請人+設計人 大小章及簽名〉
- (二) 改善計畫書 (申請人 大小章)
- (三) 臺南市政府經濟發展局第一階段核准函 (申請人 大小章)
- (四) 建物表件：地籍套繪圖、平面圖、面積表  
(測量技師或建築師 大小章及簽名)
- (五) 非公共危險物品切結書 (申請人 大小章)
- (六) 建築物「一般、無開口」樓層檢討表及各種消防安全設備概要表〈設備師章及簽名〉
- (七) 避難器具結構知會通知 (結構技師 大小章及簽名)
- (八) 消防用緊急發電機電源容量計算書 (設備師或電機技師大小章及簽名)
- (九) 圖說設計委託書 〈申請人+設計人+受委託人 大小章及簽名〉
- (十) 消防設備師證書影本〈設備師大小章及簽名〉
- (十一) 消防設備師複訓證明文件〈設備師大小章及簽名〉
- (十二) 消防圖說乙份〈設備師大小章及簽名〉

# 二、特定工廠登記消防安全設備圖說審查-變更設計

- (含上述一、(一)至(十二)項次資料並增加下列表件)
- (一) 臺南市政府消防局消防圖說變更設計申請書。  
〈申請人+設計人+受委託人 大小章及簽名〉
  - (二) 就(十二) 消防圖說乙份〈設備師大小章及簽名〉增加變更設計理由說明及每張圖註明原核准圖文號及日期。
  - (三) 緊急電源容量如沒有增加負載，得採用原有審核過的文件(應有局的騎縫章)，不用再取得原技師簽章。但本次變更設計的設計人，應再確認後用印。
  - (四) 遇有避難器具，在構造及位置，無避難逃生障礙，得採用原設計(應有局的騎縫章)，不用再取得原結構技師簽章，但本次設計人應確認後用印。

## 當變更設計僅就消防安全設備變更時：

(含上述一、(一)至(十二)項次資料並增加變更設計項次二、(一)至(二)要件)  
建築表件及各項建築申請如沒有涉及變更設計，得採用原有審核過的文件(應有局的騎縫章)，得不用再取得原技師簽章。但本次變更設計的設計人及申請人，應再確認後用印。

## 當外部水源採用「特定工廠改善計畫之廠區外部消防水源檢核表」項次 1 時：

(含上述一、(一)至(十二)項次資料並增加下列表件)  
書類表件增加  
特定工廠改善計畫之廠區外部消防水源檢核表。  
(消防專用蓄水池，雖未達「各類場所消防安全設備設置標準」第 27 條應設置，但依檢核表項次 1 設置檢討)