

臺南市109年度07月份違反職業安全衛生法事業單位/事業主一覽表

08/10公告 (06/26 ~ 07/25裁處)

項次	公司名稱/負責人	違反法規條款	違反法規內容	裁罰金額	處分字號	處分日期
1	友齊有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	對於荷重在1公噸以上之堆高機，未指派經特殊作業安全衛生教育訓練人員操作。	30,000	南市勞安字 第1090813074號	109.07.14
2	常詠營造股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	工地內配電盤金屬裸露，未有圍柵、屏障等設備，且無人員管制。	30,000	南市勞安字 第1090812833號	109.07.16
3	東海冷凍股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	人員進入營繕工地未配戴安全帽。	30,000	南市勞安字 第1090684707號	109.07.09
4	仲棠工程股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	開關之開閉動作應確實，有鎖扣設備者，應於操作後加鎖。	30,000	南市勞安字 第1090760258號	109.07.09
5	可成科技股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	塑膠射出機(450 MEII-15U)必須在運轉狀態下檢查、修理時，其危險部分(落料座)未設置護罩、護圍等安全設施。	60,000	南市勞安字 第1090780169號	109.07.13