

表1 排水設施定期檢查表（土堤）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別：		行政區：		
排水出口之海域或河川（排水）：		TM2-97 座標： E： ， N：		
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		檢查範圍： <u> </u> K+ <u> </u> m ~ <u> </u> K+ <u> </u> m		
設施現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護（最近）記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間：				
修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
渠頂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 渠頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 有違建，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 渠頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 <input type="checkbox"/> 有違建，並未影響堤防結構安全，但對水流有影響者。	<input type="checkbox"/> 渠頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。 <input type="checkbox"/> 有違建，足以影響堤防結構安全或嚴重影響水流者。
前坡及後坡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 有違建，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。 <input type="checkbox"/> 有違建，並未影響堤防結構安全，但對水流有影響者。	<input type="checkbox"/> 邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。 <input type="checkbox"/> 有違建，足以影響堤防結構安全或嚴重影響水流者。
基腳、渠底及護坦工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉溝 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。

表2 排水設施定期檢查表（防洪牆）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日			
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨			
縣市別：		行政區：			
排水出口之海域或河川：		TM2-97 座標：E： ， N：			
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		檢查範圍：_K+ ___ m~_K+ ___ m			
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他					
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間：					
修護主要原因：					
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善	
牆身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者	<input type="checkbox"/> 有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。	
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。	
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。	
平行灌溉 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流衝擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流衝擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流衝擊排水設施，危及排水設施安全。	
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。	
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。	
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：					
改善方式：					
檢查人員		主管			

註：每個紀錄點填寫一張。

表3 排水設施定期檢查表（石籠護岸）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別：		行政區：		
排水出口之海域或河川：		TM2-97 座標：E： ， N：		
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		檢查範圍：__K+ __ m~__K+ __ m		
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間：				
修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
石籠護岸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有局部損壞或網面材料局部破損致使少量石料流失，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。	<input type="checkbox"/> 有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及石籠護岸整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。	<input type="checkbox"/> 沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使石籠護岸喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。

表4 排水設施定期檢查表（混合式）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別：		行政區：		
排水出口之海域或河川：		TM2-97 座標： E： ， N：		
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		檢查範圍： __K+ __ m~ __K+ __ m		
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間：				
修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
牆身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者	<input type="checkbox"/> 有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。

表5 排水設施不定期檢查表（土堤）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
排水出口之海域或河川：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：		
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上		
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		<input type="checkbox"/> 豪雨		
TM2-97 座標： E： ， N：		<input type="checkbox"/> 發現破壞		
檢查範圍： _K+ _ m~ _K+ _ m		發生日期： / /		
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
渠頂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 渠頂有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 渠頂產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。	<input type="checkbox"/> 渠頂產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。
前坡及後坡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 邊坡有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 土堤邊坡有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。	<input type="checkbox"/> 邊坡滑動或土堤有滲水，有影響防洪安全之虞。
基腳、渠底及護坦工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉溝 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流衝擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流衝擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流衝擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
破壞機制分析：				
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：				
檢查人員：		主管：		

註：每個紀錄點填寫一張。#表示地震後不檢查之項目。

表6 排水設施不定期檢查表（防洪牆）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
排水出口之海域或河川：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：		
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上		
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		<input type="checkbox"/> 豪雨		
TM2-97 座標： E： ， N：		<input type="checkbox"/> 發現破壞		
檢查範圍： <u> </u> K+ <u> </u> m~ <u> </u> K+ <u> </u> m		發生日期： / /		
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
牆身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者	<input type="checkbox"/> 有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤之虞。
破壞機制分析：				
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。#表示地震後不檢查之項目。

表7 排水設施不定期檢查表（石籠護岸）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日			
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨			
排水出口之海域或河川：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：			
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上			
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		<input type="checkbox"/> 豪雨			
TM2-97 座標： E： ， N：		<input type="checkbox"/> 發現破壞			
檢查範圍： <u> </u> K+ <u> </u> m~ <u> </u> K+ <u> </u> m		發生日期： / /			
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他					
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：					
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善	
石籠護岸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有局部損壞或網面材料局部破損致使少量石料流失，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。	<input type="checkbox"/> 有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及石籠護岸整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。	<input type="checkbox"/> 沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使石籠護岸喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。	
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。	
平行灌溉 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。	
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。	
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。	
破壞機制分析：					
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：					
檢查人員：				主管：	

註：每個紀錄點填寫一張。#表示地震後不檢查之項目。

表8 排水設施不定期檢查表（混合式）

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
排水名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
排水出口之海域或河川：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：		
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上		
檢查樁號： K+ m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸		<input type="checkbox"/> 豪雨		
TM2-97座標：E： ，N：		<input type="checkbox"/> 發現破壞		
檢查範圍：__K+ __ m~__K+ __ m		發生日期： / /		
堤後現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
牆身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。	<input type="checkbox"/> 有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。	<input type="checkbox"/> 沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
破壞機制分析：				
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。#表示地震後不檢查之項目。

表9 水門定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
水門名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別：		行政區：		
水門出口之海域或河川：				
TM2-97 座標：E： ， N：				
水門尺寸(寬 m×高 m): 寬 m×高 m				
門扉構造： <input type="checkbox"/> 不鏽鋼 <input type="checkbox"/> 鑄鐵 <input type="checkbox"/> 木板 <input type="checkbox"/> 其他				
吊門機構造： <input type="checkbox"/> 梯桿式 <input type="checkbox"/> 螺桿式 <input type="checkbox"/> 無（自動水門） <input type="checkbox"/> 其他				
抽水站周遭現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
水門構造 (含外觀)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門有銹蝕、漏水現象或止水封磨損。	<input type="checkbox"/> 水門操作有異常現象或結構體磨損，但仍能正常啟閉。	<input type="checkbox"/> 水門無法正常啟閉。
*操作設備 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 設備老舊且必須經常作維修。	<input type="checkbox"/> 運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。	<input type="checkbox"/> 操作設備無法正常運轉。
*緊急發電機設備 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 設備老舊且必須經常作維修	<input type="checkbox"/> 運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。	<input type="checkbox"/> 動力設備無法正常運轉。
*油料儲備情形 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 油槽未儲滿
水道	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門上下游有足以阻礙水門正常啟閉之物體或事件。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。自動水門不包括有*記號之項目。

表10 水門不定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
水門名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
水門出口之海域或河川：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：		
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上		
TM2-97 座標：E： ， N：		<input type="checkbox"/> 豪雨		
水門尺寸(寬 m×高 m):寬 m×高 m		<input type="checkbox"/> 發現破壞		
		發生日期：		
門扉構造： <input type="checkbox"/> 不鏽鋼 <input type="checkbox"/> 鑄鐵 <input type="checkbox"/> 木板 <input type="checkbox"/> 其他				
吊門機構造： <input type="checkbox"/> 梯桿式 <input type="checkbox"/> 螺桿式 <input type="checkbox"/> 無(自動水門) <input type="checkbox"/> 其他				
抽水站周遭現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
水門構造 (含外觀)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門止水封磨損，有漏水現象。	<input type="checkbox"/> 水門操作有異聲或結構體磨損，但仍能正常啟閉。	<input type="checkbox"/> 水門無法正常啟閉。
*操作設備 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門操作有異聲，但仍能正常啟閉。	<input type="checkbox"/> 水門無法正常啟閉。
*緊急發電機設備 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 備用電源失效。
*油料儲備情形 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 油槽未儲滿
水道	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門上下游有足以阻礙水門正常啟閉之物體或事件。
破壞機制分析：				
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：				
檢查人員		主管		

註：每個紀錄點填寫一張。自動水門不包括有*記號之項目。

表11 抽水站定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
抽水站名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別：		行政區：		
抽水站排入之河川或排水：		位置：		
入口 TM2-97 座標：E： ， N：				
抽水機數量： CMS 台及 CMS 台				
抽水機型式： <input type="checkbox"/> 豎軸式 <input type="checkbox"/> 沈水式 <input type="checkbox"/> 其他				
抽水站周遭現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
抽水機組	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 機組老舊且必須經常作維修。	<input type="checkbox"/> 操作時有異常現象，但仍能維持正常運轉。	<input type="checkbox"/> 抽水機組無法正常運轉。
動力設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 設備老舊且必須經常作維修。	<input type="checkbox"/> 操作時有異常現象，但仍能維持正常運轉。	<input type="checkbox"/> 動力設備無法正常運轉。
攔污撈污設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 設備老舊且必須經常作維修。	<input type="checkbox"/> 操作時有異常現象，但仍能維持正常運轉。	<input type="checkbox"/> 攔污撈污設備無法正常運轉。
抽水站引水水門	<input type="checkbox"/>	註：使用水門檢查表		
抽水出口自動水門	<input type="checkbox"/>	註：使用水門檢查表		
操作設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 設備老舊且必須經常作維修。	<input type="checkbox"/> 運轉時有異常現象，但仍能維持正常運轉。	<input type="checkbox"/> 操作設備無法正常運轉。
油料儲備情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 不足供72小時使用。
水道	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門上游水道中，有雜物或雜物可能崩落，造成水門無法順利啟閉或無法全關的現象；前池及抽水池中，有足以讓抽水機吸入造成故障的雜物。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

表12 抽水站不定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
抽水站名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
抽水站排入之河川或排水：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：		
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上		
位置：		<input type="checkbox"/> 豪雨		
入口 TM2-97 座標：E： ，N：		<input type="checkbox"/> 發現破壞		
抽水機數量： CMS 台及 CMS 台		發生日期：		
抽水機型式： <input type="checkbox"/> 豎軸式 <input type="checkbox"/> 沈水式 <input type="checkbox"/> 其他				
抽水站周遭現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
抽水機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 抽水機操作時有異聲，但仍能正常運轉。	<input type="checkbox"/> 抽水機無法正常運轉。
電動機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 備用電源失效。
攔污撈污設施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 攔污撈污設施操作時有異聲，但仍能正常運轉。	<input type="checkbox"/> 攔污撈污設施無法正常運轉。
抽水站引水水門	<input type="checkbox"/>	註：使用水門檢查表		
抽水出口自動水門	<input type="checkbox"/>	註：使用水門檢查表		
操作設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 抽水機操作時有異聲，但仍能正常運轉。	<input type="checkbox"/> 抽水機無法正常運轉。
油料儲備情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 不足供48小時使用。
水道	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水門上游水道中，有雜物或雜物可能崩落，造成水門無法順利啟閉或無法全關的現象；前池及抽水池中，有足以讓抽水機吸入造成故障的雜物。
破壞機制分析：				
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：				
檢查人員				主管

表13 滯洪池定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
滯洪池名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
滯洪池出口之海域或河川：		縣市別： 行政區：		
設計滯洪量(m ³)：		滯洪池面積(ha)：		
入口 TM2-97 座標：E： ，N：		檢查範圍：全部		
抽水站周遭現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
堤(牆)身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 堤(牆)身有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 堤(牆)身產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。	<input type="checkbox"/> 堤(牆)身產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。
前、後坡(牆)及護岸工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 邊坡、護岸工或牆體有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 土堤邊坡、護岸工或牆體有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。	<input type="checkbox"/> 邊坡或護岸工滑動、或土堤有滲水、或牆體沉陷或斷裂，有影響防洪安全之虞。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳、池底及護坦工受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳、池底及護坦工受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳、池底及護坦工受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
進(出)水路(口)狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。溝身損壞直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，路基局部沉陷掏空，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，路基局部沉陷掏空，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路受阻或路基沉陷掏空，無法提供搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
坡面及坡頂截排水系統	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 排水系統損壞，尚無危及堤身者。	<input type="checkbox"/> 排水系統輕微損壞，尚無危及堤身者。	<input type="checkbox"/> 排水系統損壞嚴重，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
抽水機組及撈汙設備	<input type="checkbox"/>	註：使用抽水站檢查表		
進出口閘門及動力組	<input type="checkbox"/>	註：使用水門檢查表		
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

表14 滯洪池不定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
滯洪池名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
滯洪池出口之海域或河川：		縣市別： 行政區：		
設計滯洪量(m ³)：		滯洪池面積(ha)：		
入口 TM2-97 座標：E： ， N： 檢查範圍：全部		<input type="checkbox"/> 地震 震度： <input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上 <input type="checkbox"/> 豪雨 <input type="checkbox"/> 發現破壞 發生日期： / /		
抽水站周遭現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
堤(牆)身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 堤(牆)身有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 堤(牆)身產生裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。	<input type="checkbox"/> 堤(牆)身產生嚴重之不均勻沉陷，出水高度明顯不足，危及堤防或護岸安全。
前、後坡(牆)及護岸工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 邊坡、護岸工或牆體有裂縫產生或其他異常現象，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 土堤邊坡、護岸工或牆體有局部滑動、淘空、裂縫，經檢視評估無立即危及防洪安全，惟需持續注意其發展趨勢者。	<input type="checkbox"/> 邊坡或護岸工滑動、或土堤有滲水、或牆體沉陷或斷裂，有影響防洪安全之虞。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳、池底及護坦工受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳、池底及護坦工受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳、池底及護坦工受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
進(出)水路(口)狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流衝擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。溝身損壞，直接影響結構或造成水流衝擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。溝身損壞直接影響結構或造成水流衝擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，路基局部沉陷掏空，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，路基局部沉陷掏空，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路受阻或路基沉陷掏空，無法提供搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
坡面及坡頂截排水系統	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 排水系統損壞，尚無危及堤身者。	<input type="checkbox"/> 排水系統輕微損壞，尚無危及堤身者。	<input type="checkbox"/> 排水系統損壞嚴重，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
抽水機組及撈汙設備	<input type="checkbox"/>	註：使用抽水站檢查表		
進出口閘門及動力組	<input type="checkbox"/>	註：使用水門檢查表		
破壞機制分析：				
避免二次災害或災害擴大之對策、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

表15 分洪設施定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
分洪設施名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別：		行政區：		
分洪排出之河川或排水：		分洪排入之海域或河川：		
座標：E： ，N：				
檢查範圍：__K+__~__K+__				
入水口附近現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
出水口附近現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間： 修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
牆身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者	<input type="checkbox"/> 有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
分洪入口狀態	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，經檢視尚無危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 入口處輕微堵塞，未明顯影響分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使表面沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 入口處明顯堵塞，已影響部份分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷嚴重損壞，有危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 入口處嚴重堵塞影響分洪功能者。
分洪出口狀態	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，經檢視尚無危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 出口處輕微堵塞，未明顯影響分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使表面沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 出口處明顯堵塞，已影響部份分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷嚴重損壞，有危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 出口處嚴重堵塞影響分洪功能者。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

表16 分洪設施不定期檢查表

管理單位：		檢查日期： 年 月 日		
分洪設施名稱：		天氣： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
縣市別： 行政區：		<input type="checkbox"/> 地震 震度：		
分洪排出之河川或排水：		<input type="checkbox"/> 颱風 <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 強烈以上		
分洪排入之海域或河川：		<input type="checkbox"/> 豪雨		
座標： E： ， N：		<input type="checkbox"/> 發現破壞		
檢查範圍： <u> </u> K+ <u> </u> ~ <u> </u> K+ <u> </u>		發生日期：		
入水口附近現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
出水口附近現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，修護完工時間：				
修護主要原因：				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
牆身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有輕微裂縫，經檢視尚無防洪牆安全者	<input type="checkbox"/> 有異常裂縫，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 防洪牆局部損毀，或局部異常沈陷、傾斜，造成防洪缺口影響防洪安全。
基腳及其保護工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
防汛搶險通路 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
分洪入口狀態	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，經檢視尚無危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 入口處輕微堵塞，未明顯影響分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使表面沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 入口處明顯堵塞，已影響部份分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷嚴重損壞，有危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 入口處嚴重堵塞影響分洪功能者。
分洪出口狀態	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，經檢視尚無危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 出口處輕微堵塞，未明顯影響分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使表面沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 出口處明顯堵塞，已影響部份分洪功能者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷嚴重損壞，有危及防洪安全者。 <input type="checkbox"/> 出口處嚴重堵塞影響分洪功能者。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
檢查人員		主管		

表1~16表格附屬相片

表17 臺南市政府

○○○年水利建造物安全檢查【立即改善、注意改善、計畫改善】追蹤表

編號	工程名稱	工程內容			列入計畫別	經費(仟元)	開工日期	完工日期	備註
		堤防(M)	丁壩(座)	其他					
合 計									

表19 () 年防水、洩水建造物
定期不定期) 檢查複查督導結果統計表

建造物名稱		排水設施	抽水站	水門	滯洪池	分洪設施
總件數						
受檢單位檢查	正常					
	立即改善					
	注意改善					
	計畫改善					
督導小組檢查	正常					
	立即改善					
	注意改善					
	計畫改善					
備註						