

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府觀光旅遊局 書函

地址：73001臺南市新營區民治路36號  
承辦人：蔡振裕  
電話：(06)6334905  
傳真：(06)6329247  
電子信箱：inda41@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局觀光技術科

發文日期：中華民國109年1月16日

發文字號：南市觀技字第1090113301號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送109年1月8日本局召開之「臺南市運河光流域環境設施—第2期」噴泉水舞戲水區設施安全評估暨建議會勘紀錄1份，請查照。

正本：嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學陳佳欣助理教授、臺南市政府工務局、內政部營建署下水道工程處南區分處、臺南市政府水利局、臺南市政府都市發展局、本局風景區管理科、森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公司

副本：本局觀光技術科

## 臺南市政府觀光旅遊局

「臺南市運河光流域環境設施-第2期」噴泉水舞戲水區設  
施安全評估暨建議會勘紀錄

一、會勘時間：109年1月8日上午9時30分

二、會勘地點：工地現址

三、主持人：唐簡任技正呈瑞

紀錄：蔡振裕

四、出(列)席單位人員：詳簽到簿

五、紀錄：

(一)對於噴泉水舞戲水區安全性問題，評估結果如下：

1. 嘉南藥理大學陳佳欣助理教授：

(1)覺得目前噴泉水舞戲水區之設計是否安全？是否。

(2)建議「戲水區」之名稱改為「觀賞區」。

(3)七顆景石尖角處應磨為光滑。

2. 本府工務局：

(1)覺得目前噴泉水舞戲水區之設計是否安全？是否。

(2)該範圍內多處有噴水設施，噴水後容易造成地面積水潮濕，且

日後恐產生青苔，造成遊客安全疑慮，請貴單位審慎評估。

(3)該範圍內木製欄杆，因臨海水及貴單位規劃之水柱設施，長時

間處於濕度較高之環境，是否容易損壞、斷裂，請貴單位審慎

評估。

(4) 該範圍內七顆花崗岩裝置藝術，因形狀不規則且留有鈍角，若後續開放供民眾遊憩戲水，是否造成遊客安全疑慮，請貴單位審慎評估。

(5) 該範圍內七顆花崗岩裝置藝術，因形狀不規則且留有鈍角，避免造成遊客安全疑慮，請貴單位審慎評估此項裝置藝術移除僅留空間或用柵欄等阻隔物禁止遊客進入。

(6) 建議設立告示牌表示該範圍僅供觀賞使用，並將「噴泉水舞戲水區」改為「噴泉水舞景觀區」。

(二) 對於改善措施倘涉及變更設計，相關意見如下：

1. 內政部營建署下水道工程處南區分處：

原核定經費內且報本署備查後，始可辦理變更。

2. 本府水利局：請主辦機關依權責辦理。

3. 本府都市發展局：

(1) 後續改善措施若未涉及主要動線、綠覆率、透水率等變更，則無需辦理都審變更程序。

(2) 「河樂廣場」預計2月底、3月初啟用開放，本案期程若能搭配，將能相輔相成達到最大效益。

若  
位  
聲

(三)對於本案投保公共意外責任險，相關意見如下：

本局風景區管理科：

由於保險年度完整問題，建請由接管單位於完工後即開始保險，免於局內保險重疊或切割困難。

六、決議：

有關各委員提出之意見，本局將納入研議參考。

「臺南市運河光流域環境設施-第2期」噴泉水舞戲水區設施  
安全評估暨建議會勘簽到簿

一、時間:109年1月8日上午9時30分

二、地點:工地現址

三、主持人: 唐呈瑞

四、記錄: 蔡振浩

五、出席:

	職稱	姓名	職稱	姓名
臺南市環境景觀 總顧問				
嘉藥學校財團法 人嘉南藥理大學 陳佳欣助理教授 (專長:遊憩休閒 空間規劃設計)	助教授	陳佳欣		
內政部營建署下 水道工程處南區 分處		林春吟		
本府水利局	正工	陳俊傑		
本府工務局	工程師	蔡佳恩		蔡佳恩 (157577)
本府都市發展局	正工	陳盈穎		

本局風景  
科  
本局觀  
森合環  
問有限  
大城  
限公  
金光  
有限

本局風景區管理科		張新成		
本局觀光技術科	張景	韓文忠		
森合環境設計顧問有限公司		林水 陳明忠		
大域工程顧問有限公司		張順祥		
金光泰營造工程有限公司		許慶文		

575 771

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府觀光旅遊局 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：蔡振裕

電話：(06)6334905

傳真：(06)6329247

電子信箱：inda41@mail.tainan.gov.tw

受文者：觀光技術科

發文日期：中華民國109年2月13日

發文字號：南市觀技字第1090202669號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送109年2月10日本局召開之「臺南市運河光流域環境設施-第2期」工程現勘紀錄1份，請查照。

正本：森合環境設計顧問有限公司、大域工程顧問有限公司、金光泰營造工程有限公司

副本：本局局長室、簡任技正室、觀光技術科

局長郭貞慧

## 「臺南市運河光流域環境設施-第2期」工程現勘紀錄

一、 會勘時間：109年2月10日上午9時0分

二、 會勘地點：工地現址

三、 主持人：郭局長貞慧

紀錄：蔡振裕

四、 出(列)席單位人員：詳簽到簿

五、 決議：

1. 有關本府工務局對於案內噴泉水舞區之安全評估意見，請業務單位參酌工務局意見，採阻隔方式形成噴泉景觀區之方向進行改善。
2. 因應運河浮動碼頭尚在招商中，短期內並無興建碼頭之需求，碼頭位置請業務單位以欄杆先行封閉，以維護遊客安全並注意視覺美觀。
3. 適後本局重要工程，請業務單位規劃於工地圍籬或工區附近適合位置處懸掛工程構想圖，以讓民眾對於未來工程願景有所了解。



「臺南市運河光流域環境設施-第2期」工程現勘簽到簿

一、時間:109年2月10日上午9時0分

二、地點:工地現址

三、主持人: 郭貞慧

四、記錄: 蔡振峰

五、出席:

	職稱	姓名	職稱	姓名
本局簡任技正		唐呈瑞		
觀光技術科	科長	蔡文亮		
森合環境設計顧問有限公司				
大域工程顧問有限公司		楊淑輝		
金光泰營造工程有限公司		陳枝		