

「岸內排水護岸治理工程」地方說明會

會議紀錄

壹、開會事由：本案方案擇定及相關設計原則說明。

貳、開會時間：109年06月4日(星期四)上午10時00分

參、開會地點：鹽水區文昌里孫厝活動中心

肆、出席人員：如簽到簿

伍、討論事項：

一、本次護岸治理工程，設計護岸高度時，需大於原有護岸高度。

二、本次工程範圍內，既嘉南農田水利會有孫厝寮小排2-9為本會所有灌渠，請於護岸整建設計時納入考量。

三、本次施作範圍與歡門橋銜接，橋梁是否成為改建後之瓶頸段，請於設計時檢核，作為是否該一併改建之考量。

四、本次工程施作範圍如果是因為配合用地徵收而選擇本施工段，需於設計時檢核上下游通水斷面，不能有上游拓寬後，因下游束縮而產生淹水的情形。

陸、結論

本次地方說明會對於本案設計原則同意，配合檢視本局109年5月13日審查會議後之評估方案，將以複合式護岸(板樁)為原則設計，請顧問公司依據相關意見盡速辦理細部設計於109年07月03日前提送預算書圖。

柒、散會：上午11時30分

「岸內排水護岸治理工程」地方說明會

簽到簿

壹、開會事由：召開「岸內排水護岸治理工程」地方說明會。

貳、開會時間：109年6月4日(星期四)上午10時00分

參、開會地點：鹽水區文昌里孫厝活動中心

肆、主持人：

伍、簽名處：

劉安好：	豐成工程顧問 (股)公司 戴文輝	

「岸內排水護岸治理工程」地方說明會
簽到簿

壹、開會事由：召開「岸內排水護岸治理工程」地方說明會。

貳、開會時間：109年6月4日(星期四)上午10時00分

參、開會地點：鹽水區文昌里孫厝活動中心

肆、主持人：林冠宏

伍、簽名處：

出席單位	簽名
鹽水區文昌里辦公處	王武誌
鹽水區歡雅里辦公處	趙榮其
鹽水區三和里辦公處	王坤泉
臺南市鹽水區公所	楊凱 翁由馬
臺灣嘉南農田水利會	沈炳憲 鹽水站 葉思純
松陽工程顧問有限公司	王啟隆 李欣蓓
臺南市政府水利局	曾俊傑



