

## 「佳里區蘇厝寮中排上游及佳里興中排一護岸治理工程等 2 件」地方說明會會議紀錄

壹、時間：107 年 12 月 10 日下午 2 時 30 分

貳、地點：臺南市政府民治市政中心世紀大樓 2 樓開標室

參、主持人：楊科長津豪

記錄：林達遠

肆、出席人員：詳簽到簿

伍、主席致詞：略

陸、業務單位報告：略

柒、民眾陳述意見：

- 一、本案排水整治完成斷面堤頂高應高於周圍現況農田地面高程，否則容易汛期間造成土壤流失，並須注意農田排水宣洩問題。
- 二、有關護岸整治施作應往左右兩岸拓寬，並避免護岸擋土牆座落於私有土地。
- 三、台 19 線過路箱涵應配合辦理施作，否則該斷面為蘇厝寮中排全線之束縮段，仍造成上游有淹水情形。

捌、結論

感謝出席民眾提供寶貴意見，請鴻成水利技師事務所參考出席民眾之意見酌予辦理，使本工程規劃設計作業更加完善，並請各相關單位配合辦理各項防洪事宜，以收流域綜合治理之效。

玖、散會 上午 11 點 30 分

「佳里區蘇厝寮中排上游段及佳里興中排一護岸治理工程等2件」  
地方說明會簽到簿

時間：107年12月11日上午10時整

地點：佳里區民安里福松宮

主持人：楊津豪

單位/姓名	職稱	姓名
立法委員葉宜津國會辦公室		甘奎河 李嘉強
		蘇國鐘
交通部公路總局第五區 養護工程處		許串林
交通部公路總局第五區養護工 程處新營工務段		沈瑞欽
		鄭正凱
臺灣嘉南農田水利會		
		鄭曉和
國立臺南大學生態暨環境資源 學系		
鴻成水利技師事務所		陳奎文

單位/姓名	職稱	姓名
臺南市佳里區公所		陳啓佑
佳里區民安里辦公處		周天財
佳里區佳化里辦公處		張清冰
佳里區佳興里辦公處		楊江進
		邱清旺
		蘇國鐘
		蘇煥樺
		許崇林
		陳豐裕
		陳逸忠
		甘萬國
		陳逸欽
		陳燕 陳黃玉燕



