

「下溪洲抽水站新建工程」地方說明會

會議紀錄

壹、開會時間：109 年 11 月 25 日(星期三)上午 10 時 00 分

貳、開會地點：臺南市學甲區公所 3 樓會議室

參、主持人：林科長育年

記錄：賴珈宏

肆、開會人員：詳簽到單

伍、主持人致詞：(略)

陸、業務單位報告：(略)

柒、地方代表及民眾建議事項及機關回覆：

陳述單位	建議事項	回覆
謝財旺議員服務處 謝舒凡秘書	1. 823 水災時，原有機組有故障情況，後續是否有做維修，是否確定能作為備用機使用？ 2. 豪雨時抽水站儲油量是否足夠使用？	1. 原有故障機組已維修完成，且現有機組功能正常，另水利局防汛倉庫內有備有機組供緊急調度使用。 2. 目前儲油量足以使用 48 小時，後續配合機組增加亦會隨之增加儲油量。
陳昆和議員服務處 周正乙主任	1. 舊河道是天然的滯洪池，目前累積相當多淤泥，建議可以清淤，以發揮滯洪池功用。 2. 排水的引流量是否足夠抽水機抽水，如果引流量不足，將導致抽水機即抽即停。	1. 排水清淤工程一直都有執行，本局會持續推動業務。 2. 排水工程於施作前均詳實辦理設計規劃，本局在排水工程將持續努力，於市管排水上再做更好的規劃
王里民	當將軍溪高漲時，學甲 27 號水門外自動閘門隨之關閉，導致內水排水不易，建議可以增設移抽，幫助抽排。	本局會後將邀集相關單位辦理會勘。
秀昌里 謝金雀里長	1. 本工程施工時，原有機組是否有變動，擔憂汛期無抽水機可以幫助排水。 2. 將軍溪已長年淤積，是否能於退潮時安排清淤工程。	1. 本站為餘原站體東側增設 4cms 抽水站，原機組自始至終不會異動，於施工期間仍可維持正常運作，無須擔憂汛期時抽排問題。 2. 將軍溪係屬市管河川為本局所轄管，此議題牽涉層面相當廣泛，本局持續研議中。

陳述單位	建議事項	回覆
學甲區公所	進流部分係屬 RCP 管理設，考量進流斷面緊縮是否影響進流速度，導致抽水站進流量不足以抽排。	本局會後將邀集相關單位辦理會勘。

捌、會議結論：

本工程相關部分本科將努力如期如質完工，另本次說明會有關王里民及學甲區公所陳述牽涉業務甚廣，本局將邀集相關單位辦理會勘研商相關議題。

玖、臨時動議：無

拾、散會：上午 11 時 00 分

「下溪洲抽水站新建工程」地方說明會簽到單

開會時間：109 年 11 月 25 日（星期三）上午 10 時 00 分

開會地點：臺南市學甲區公所三樓會議室

主持人：

林育昇

記錄：

出席單位及人員：

出席單位及人員	職稱	簽名
方議員一峰	助理	李寶本
蔡蘇議員秋金	助理	周慶康
謝議員財旺	秘書	謝財旺
陳議員昆和	主任	周正乙
蔡議員秋蘭		
曾文社區大學		
台南市北門社區大學		
台灣水資源保育聯盟		

出席單位及人員	職稱	簽名
臺南市學甲區公所		李連昌
容泰工程顧問有限公司		劉希玟 謝冠廷 林育輝
盤誠工程顧問股份有限公司		武忠霖
臺南市政府水利局水利新建工程科		
臺南市政府水利局水門抽水站管理科		賴勁豪
明宜里	里長	涂志宏
香昌里	里長	謝金雀

地方民眾：

簽名	聯絡電話	簽名	聯絡電話
王久村	0935495833		