

「北門區永隆溝排水左岸(84線段)治理工程」

地方說明會會議紀錄

壹、開會時間：109年11月30日(星期一)上午10時00分

貳、開會地點：北門區公所二樓會議室

參、主持人：楊科長津豪

紀錄：李佳璟

肆、出席委員及人員：如簽到簿

伍、出席單位意見：

(一)、地方民眾林獻策：

1. 本案共有3條支流，建議皆採兩道閘門，前為自動、後為手動，以防其中一座閘門故障時尚有另一道保護；而魚塢養殖用之排水路，則建議僅用一座閘門管控即可。
2. 於3K+253處有一條支流，該處為私人農地開闢作為引水灌溉之用，惟該農地目前已改為架設太陽能發電板使用，該地之水流方向也無流入，因此已無實質排水功能，建議該支流於護岸改建時一併填平，減少後續維護責任。
3. 本案施工地點靠近沿海地區，因此各項材料，如閘門扇、預拌混凝土等，皆須採用抗鹽份之要求，以延長設備與結構壽命。鋼筋保護層亦須維持工程會要求，在水中之保護層要求須達7.5cm，且鋼筋因避免碰觸水份而導致生鏽，使結構體強度不符要求。

4. 混凝土澆置後，應嚴格要求廠商須進行搗實振動，避免完成面出現蜂窩或其它不良狀況。

(二)、玉港里長陳來盛：

1. 建議本工程施工期間加強沿線通行道路維管，以維護用路人權利。

捌、會議結論：

- (一)、感謝本次與會單位提供寶貴建議，水利局將研議各方意見並納入本工程評估可行性。

玖、散會：上午11時00分。



「北門區永隆溝排水左岸(84 線段)治理工程」

地方說明會簽到單

開會時間：109 年 11 月 30 日（星期一）上午 10 時

開會地點：北門區公所 2 樓會議室

主持人：楊科長津豪

紀錄：李佳璟

出席單位及人員：

楊科長津豪

出席單位及人員	職稱	簽名
立法委員賴惠員國會辦公室	秘書	吳文榮
方一峰議員服務處	助理	李寶桐
蔡蘇秋金議員服務處	助理	周憲堉
謝財旺議員服務處	秘書	邱舒凡
陳昆和議員服務處	特助	黃福得
蔡秋蘭議員服務處	特助	黃福得
曾文社區大學		
台南市北門社區大學	主任	余青秋
台灣水資源保育聯盟		
行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處	三等組員	黃靖雅

「北門區永隆溝排水左岸(84 線段)治理工程」

地方說明會簽到單

開會時間：109 年 11 月 30 日（星期一）上午 10 時

開會地點：北門區公所 2 樓會議室

出席單位及人員：

出席單位及人員	職稱	簽名
臺南市北門區公所	區長	張明發
臺南市北門區玉港里辦公處		陳永盛
磐誠工程顧問股份有限公司		吳詠綺
鴻成工程顧問有限公司		王國慶
臺南市政府水利局		李佐琛

「北門區永隆溝排水左岸(84 線段)治理工程」

地方說明會簽到單

開會時間：109 年 11 月 30 日（星期一）上午 10 時

開會地點：北門區公所 2 樓會議室

地方民眾：

林獻策			