

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
<b>第一標</b>					
1	水利行政-L002	新營區土庫里急水溪堤防	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
2	新營區-01	新營區省道台1線急水溪橋旁堤頂抽水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
3	水利行政-05	新營區省道台1線急水溪橋旁堤頂抽水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
4	水政-沉水03	新營區長榮路二段25巷	110/11/17	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
5	水政-沉水04	新營區長榮路二段25巷	110/11/17	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
6	鹽水區-01	鹽水區垵頭港	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
7	鹽水區-02	鹽水區飯店里羊稠厝橋旁(岸內排水)	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
8	鹽水區-03	鹽水區孫厝里羊稠厝橋旁(岸內排水)	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
9	鹽水區-04	鹽水區42號水門	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
10	鹽水區-05	鹽水區大豐里防汛倉庫(田寮排水)	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
11	鹽水區-06	舊營里台19線旁	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
12	鹽水區-07	鹽水區泔水里八掌溪堤防1K+312	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
13	鹽水區-08	鹽水區飯店里田寮排水堤岸上(47號水門旁)	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
14	養-02	鹽水區飯店里田寮排水堤岸上(47號水門旁)	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
15	養-03	鹽水區垵頭港	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
16	養-04	鹽水區岸內排水歡門橋旁34號水門旁	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
17	養-05	鹽水區岸內排水歡門橋旁34號水門旁	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
18	養-06	鹽水區59號水門	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
19	養-07	鹽水區43號水門	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
20	養-08	鹽水區興農橋旁抽水平台	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
21	養-09	鹽水區頂洲橋旁抽水平台	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
22	養-10	鹽水區18號水門	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
23	養-11	鹽水區43號水門	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
24	水利行政-01	新營區公有停車場	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
25	水利行政-02	鹽水區42號水門	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
26	水利行政-04	鹽水區舊營里舊營小排15號水門前	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
27	水利行政-07	鹽水區泔水里八掌溪堤防1K+312	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
28	水利行政-08	鹽水區29號水門(孫厝里)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
29	水政-沉水01	鹽水區橋南里南太路69巷	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
30	水政-沉水02	鹽水區橋南里南太路69巷	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
31	水利行政-L003	白河區河東里西勢尾春輝橋旁	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
32	白河區-02	白河區172縣道白河橋旁平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
33	後壁區-L001	新嘉村簡易抽水站(崩埤排水二)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
34	後壁區-L002	新嘉村簡易抽水站(崩埤排水二)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
35	後壁區-L003	新嘉村簡易抽水站(崩埤排水二)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
36	後壁區-01	後壁區墨林里菁長橋	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
37	後壁區-02	後壁區仕安里(長短樹排水)	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
38	後壁區-03	後壁區竹新里(下茄苳排水)	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
39	後壁區-04	竹新抽水站(後鎮排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
40	後壁區-05	新厝抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
41	後壁區-06	竹新抽水站(後鎮排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
42	後壁區-07	後壁區新東抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
43	後壁區-08	後壁區新東抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
44	後壁區-09	後壁區仕安里抽水平台(長短樹排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
45	後壁區-10	後壁區新東抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
46	後壁區-11	後壁區新東抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
47	後壁區-12	後壁區新東抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
48	後壁區-13	後壁區新東抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
49	後壁區-14	後壁區墨林里菁長橋	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
50	後壁區-15	後壁區竹新里新厝活動中心旁(下茄苳排水)	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
51	後壁區-16	後壁區(後壁26號水門)(下茄苳排水)	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
52	後壁區-17	後壁區仕安里抽水平台(長短樹排水)	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
53	後壁區-18	後壁區墨林里(菁寮排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
54	後壁區-19	後壁區墨林里(菁寮排水)	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
55	後壁區-20	菁寮老街D方案排水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
56	後壁區-21	菁寮老街D方案排水平台	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
57	後壁區-22	菁寮老街D方案排水平台	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
58	後壁區-23	新厝抽水站(下茄苳排水)	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
59	後壁區-24	菁寮老街D方案排水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
60	後壁區-沉水01	菁寮老街D方案排水平台	110/11/17	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
61	東山區-01	東山區頂窩部落防汛道路抽水平台	110/11/17	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
62	東山區-02	東山區聖賢里北勢寮堤防上	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
63	東山區-03	東山區南溪里龜重溪堤防旁	110/11/16	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
64	水利行政-03	東山區頂窩部落防汛道路抽水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
65	水利行政-06	東山區頂田斷抽水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
66	水利行政-L001	菁寮老街D方案排水平台	110/11/16	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
67	水利行政-09	明達中學旁	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
68	臺南市政府-22	新營區金華路一段與府西路261巷路口	110/11/17	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
69	臺南市政府-23	松崗工務所	110/11/17	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
70	臺南市政府-24	松岡工務所	110/11/17	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
71	臺南市政府-25	新營區府西路259巷40弄	110/11/17	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
<b>第二標</b>					
1	水工科-L003	柳營區八老爺水門	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
2	水工科-L016	柳營區五軍營庄內排水出口	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
3	水工科-L017	柳營區五軍營庄內排水出口	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
4	柳營區-01	柳營區柳營堤防人和國宅1+190處	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
5	柳營區-02	大腳腿水門抽水機房	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
6	柳營區-03	大腳腿水門抽水機房	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
7	柳營區-04	大腳腿水門抽水機房	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
8	柳營區-05	大腳腿水門抽水機房旁	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
9	柳營區-06	櫻花滯洪池貨櫃屋	110/11/10	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
10	柳營區-07	櫻花滯洪池貨櫃屋	110/11/10	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
11	水工科-03	柳營區八老爺水門	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
12	水工科-39	柳營區柳營堤防人和國宅1+190處	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
13	水工科-57	柳營區五軍營庄內排水出口	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
14	水工科-58	柳營區五軍營庄內排水出口	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
15	水工科-82	櫻花滯洪池貨櫃屋外	110/11/10	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
16	麻豆區-L001	麻豆區西北寮抽水站	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
17	麻豆區-L002	麻豆區東平寮抽水站	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
18	麻豆區-L003	麻豆區營後排水(麻豆3號水門)	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
19	麻豆區-L004	麻豆區營後排水(麻豆3號水門)	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
20	麻豆區-L005	麻豆區營後排水(麻豆3號水門)	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
21	麻豆區-L006	麻豆區營後排水(麻豆3號水門)	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
22	水工科-L034	麻豆區小埤里(麻豆80號水門)	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
23	水工科-L035	麻豆區小埤里(麻豆80號水門)	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
24	麻豆區-04	麻豆區埤頭橋左岸抽水平台	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
25	麻豆區-05	麻豆區客子寮抽水站	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
26	麻豆區-06	麻豆區客子寮抽水站	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
27	麻豆區-07	麻豆區客子寮抽水站	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
28	麻豆區-08	麻豆區永安宮上游對岸	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
29	水工科-02	南大山腳中排出口	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
30	水工科-24	南大山腳小排八排水出口	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
31	水工科-26	麻豆區永安宮上游對岸	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
32	水工科-27	麻豆區永安宮上游對岸	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
33	水工科-28	麻豆區海埔中排抽水站後面	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
34	水工科-29	麻豆區小埤里埤頭橋旁	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
35	水工科-37	麻豆區南57高速公路涵洞旁	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
36	水工科-38	麻豆區南57高速公路涵洞旁	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
37	水工科-47	埤頭橋左岸抽水平台	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
38	水工科-48	麻豆區南大山腳小排四出口	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
39	水工科-49	南大山腳中排出口	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
40	水工科-50	麻豆區永安宮前抽水平台	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
41	水工科-51	麻豆區永安宮前抽水平台	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
42	水工科-52	麻善大橋西側(曾文溪右岸麻豆堤防7號水門-3K+925)(靈顯堂前)	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
43	水工科-76	麻豆區南大山腳小排5出口	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
44	水工科-89	真理橋旁	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
45	養-20	麻豆區永安宮前抽水平台	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
46	養-21	麻豆區永安宮前抽水平台	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
47	養-22	麻豆區永安宮上游對岸	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
48	養-23	麻豆區永安宮前抽水平台	未跟督導	未跟督導	松崗水務有限公司
49	七股區-07	麻豆區永安宮上游對岸	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
50	麻豆區-沉水02	麻豆區小埤里永安宮前廣場	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
51	麻豆區-沉水03	麻豆區小埤里永安宮前廣場	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
52	下營區-L001	下營區大埤中排二起點	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
53	下營區-L002	大屯排水(大屯聚落)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
54	下營區-01	下營區大埤中排二起點	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
55	下營區-02	下營區大埤中排一起點(下營橋)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
56	下營區-03	下營區大埤中排一起點(下營橋)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
57	下營區-04	下營區大埤中排一起點(下營橋)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
58	下營區-05	下營區大埤中排一起點(下營橋)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
59	水工科-07	下營區玄武橋溪岸旁	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
60	水工科-92	下營區玄武橋溪岸旁	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
61	水工科-97	下營區北頂中排地坪	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
62	水工科-99	下營區北頂中排地坪	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
63	官田區-L001	官田溪與曾文溪匯流處左岸台84線高架橋下	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
64	官田區-L002	官田溪與曾文溪匯流處左岸台84線高架橋下	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
65	官田區-L003	官田溪與曾文溪匯流處左岸台84線高架橋下	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
66	官田區-L004	官田溪與曾文溪匯流處左岸台84線高架橋下	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
67	官田區-L005	渡頭溪背水堤後(官田區渡頭里活動中心旁)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
68	官田區-L006	渡頭溪背水堤後(官田區渡頭里活動中心旁)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
69	官田區-L007	渡頭溪背水堤後(官田區渡頭里活動中心旁)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
70	官田區-L008	渡頭溪背水堤後(官田區渡頭里活動中心旁)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
71	官田區-L009	渡頭溪背水堤後(官田區渡頭里活動中心旁)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
72	水工科-L031	曾文溪右岸0K+200西庄堤防19號水門旁平台	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
73	水工科-L036	曾文溪右岸0K+200西庄堤防19號水門旁平台	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
74	官田區-01	西庄交流道曾文溪右岸寮子廊堤防17號水門	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
75	官田區-02	西庄交流道曾文溪右岸寮子廊堤防15號水門	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
76	北門區-03	官田區水資源中心	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
77	水工科-L030	大內堤防40號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
78	大內區-01	大內堤防34號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
79	大內區-02	大內堤防34號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
80	大內區-03	大內堤防42號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
81	大內區-04	大內堤防40號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
82	大內區-05	大內堤防33號水門旁	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
83	大內區-06	大內堤防33號水門旁	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
84	大內區-09	大內堤防53號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
85	大內區-10	大內堤防53號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
86	水工科-65	大內區曾文溪41號水門	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
87	水工科-67	大內區曾文溪42號水門	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
88	學甲區-L001	學甲區南1鄉道	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
89	學甲區-L002	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
90	學甲區-L003	學甲區三慶里抽水站	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
91	學甲區-L004	豐和里美豐橋旁(台171縣道旁)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
92	學甲區-L005	豐和里美豐橋旁(台171縣道旁)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
93	學甲區-L007	豐和里台171縣道旁	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
94	水工科-L004	學甲工業區台19線旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
95	水工科-L005	學甲區三慶里抽水站	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
96	水工科-L006	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
97	水工科-L007	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
98	水工科-L008	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
99	水工科-L009	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
100	水工科-L010	豐和里滿庭芳工廠旁	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
101	水工科-L011	學甲工業區台19線旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
102	水工科-L012	學甲工業區台19線旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
103	水工科-L013	學甲工業區台19線旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
104	水工科-L014	學甲工業區台19線旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
105	水工科-L015	學甲工業區台19線旁	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
106	學甲區-01	學甲區宅港里堤防	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
107	學甲區-02	學甲區宅港里堤防	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
108	學甲區-04	西埔小排3流入西埔中排交會處	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
109	學甲區-05	頭前寮白礁亭抽水平台	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
110	學甲區-07	德安寮部落圍堤	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
111	學甲區-09	新田寮排水堤防頂	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
112	學甲區-10	德安寮部落圍堤	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
113	學甲區-11	學甲區宅港排水與田寮排水交會處	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
114	學甲區-13	頭前寮白礁亭抽水平台	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
115	學甲區-14	德安寮部落圍堤	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
116	學甲區-15	舊頭港西埔中排旁貨櫃屋內	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
117	學甲區-16	中洲中排抽水平台	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
118	學甲區-18	中洲中排抽水平台	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
119	學甲區-19	頭前寮白礁亭抽水平台	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
120	學甲區-22	中洲中排往鹽源排水平台	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
121	學甲區-23	紅蝦港防汛倉庫	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
122	學甲區-24	紅蝦港防汛倉庫	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
123	學甲區-27	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
124	七股區-02	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
125	水工科-01	學甲區南筏子頭橋水門旁	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
126	水工科-05	學甲區瓦斯行旁	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
127	水工科-59	中洲里10號水門	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
128	養-15	豐和里美豐橋旁(學甲區-L005旁)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
129	養-16	學甲區三慶里抽水站附近水門	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
130	水利局-05	學甲區棧寮抽水站	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
131	臺南市政府-12	學甲區公所倉庫	110/11/9	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
132	臺南市政府-20	學甲區公所倉庫	110/11/4	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
133	臺南市政府-21	學甲區公所倉庫	110/11/9	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
134	臺南市政府-27	學甲區公所倉庫	110/11/4	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
135	學甲區-沉水01	新頭港西埔中排旁	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
136	學甲區-沉水02	新頭港西埔中排旁	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
137	學甲區-沉水03	學甲區南1鄉道	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
138	學甲區-沉水04	學甲區南1鄉道	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
139	學甲區-沉水05	學甲區南1-1鄉道	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
140	學甲區-沉水06	學甲區南1-1鄉道	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
141	學甲區-沉水07	學甲區南70鄉道20號(工廠內)	110/11/4	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
142	學甲區-沉水08	學甲區南70鄉道20號(工廠內)	110/11/4	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
143	學甲區-沉水09	田寮排水對岸	110/11/4	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
144	學甲區-沉水10	田寮排水對岸	110/11/4	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
145	學甲區-沉水11	學甲區棧寮抽水站	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
146	學甲區-沉水12	學甲區棧寮抽水站	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
147	水工科-沉水02	學甲區84快速道路下	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
148	水工科-沉水03	學甲區84快速道路下	110/11/3	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
149	西港區-01	永樂里大塢寮抽水平台	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
150	西港區-02	新復里溪埔寮排水抽水平台	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
151	西港區-03	曾文溪4號水門	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
152	西港區-04	新復里溪埔寮排水抽水平台	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
153	七股區-L001	七股區頂山里頂山橋邊抽水機房內	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
154	七股區-L002	七股區十份里30號水門旁	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
155	七股區-L003	七股區大埕里埔尾橋2-2號水閘門旁(貨櫃屋內)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
156	七股區-L004	七股區大埕里埔尾橋2-2號水閘門旁(貨櫃屋內)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
157	水工科-L018	七股區後港中排城內1號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
158	水工科-L019	七股區後港中排城內1號	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
159	水工科-L020	七股區後港中排城內3號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
160	水工科-L021	七股區後港中排城內3號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
161	水工科-L022	七股區後港中排城內3號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
162	水工科-L023	七股區後港中排城內4號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
163	水工科-L024	七股區後港中排城內4號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
164	水工科-L025	七股區後港中排城內4號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
165	七股區-01	七股區頂山里頂山橋邊抽水機房內	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
166	七股區-03	七股區篤嘉里6號水門旁	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
167	七股區-04	36-1號水門旁(安哥海產)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
168	七股區-05	七股區篤嘉里6號水門旁	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
169	七股區-06	七股區頂山里33號水閘門邊抽水機房內	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
170	水工科-95	七股區溪南里南31-1鄉道上(七股區24號水門旁)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
171	七股區-08	七股區大埕里埔尾橋抽水機房	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
172	七股區-09	七股區大埕里埔尾橋2-2號水閘門旁(貨櫃屋內)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
173	七股區-10	七股區頂山里33號水閘門邊抽水機房內	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
174	七股區-11	七股區大埕里埔尾橋抽水機房(七股區-08旁)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司



項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
175	水工科-04	七股龍山里西泊碼頭	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
176	水工科-06	七股區玉成里抽水機房旁	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
177	水工科-08	七股區176線大寮橋抽水平台	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
178	水工科-09	七股區176線大寮橋抽水平台	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
179	水工科-10	七股區中寮社區	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
180	水工科-11	七股區龍山里活動中心旁	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
181	水工科-42	西寮里13號水門	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
182	水工科-43	龍山里聚落(七股區A05舌闊)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
183	水工科-44	篤加里聚落(七股6-4號水門-大寮排水)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
184	水工科-45	篤加里聚落(七股6-4號水門-大寮排水)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
185	水工科-46	七股區溪南里南31-1鄉道上(七股區24號水門旁)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
186	水工科-70	七股區鹽埕里聚落下山溪排水	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
187	水工科-71	篤加里5-3號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
188	水工科-72	篤加里5-3號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
189	水工科-73	七股區玉成里抽水機房旁	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
190	水工科-74	36-1號水門旁(安哥海產)	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
191	水工科-75	七股區大埕里大寮小排二出口	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
192	水工科-83	七股區大潭社區(社區活動中心對面)	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
193	水工科-84	台17南下大潭1號水門	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
194	水工科-85	七股區後港中排城內2號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
195	水工科-86	七股區台17縣大潭寮龍安宮旁	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
196	水工科-87	七股區台17縣大潭寮龍安宮旁	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
197	水工科-88	七股區後港中排城內2號	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
198	水工科-90	七股區鹽埕里抽水平台	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
199	水工科-91	七股區龍海宮前	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
200	水工科-98	七股區劉厝排水	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
201	養-12	七股區埔尾橋1號水門旁(七股區-08對面)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
202	養-18	七股區溪南里南31-1鄉道上(七股區24號水門旁)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
203	臺南市政府-11	七股公所倉庫	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
204	臺南市政府-16	七股公所倉庫	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
205	七股區-沉水01	七股區龍山宮旁	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
206	七股區-沉水02	七股區龍山宮旁	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
207	七股區-沉水03	七股龍山里西泊碼頭	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
208	七股區-沉水04	七股龍山里西泊碼頭	110/11/23	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
209	七股區-沉水05	七股區西寮里13號水閘門旁	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
210	將軍區-L001	將軍區廣山里北側抽水平台	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
211	水工科-L001	將軍區金興宮旁抽水站旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
212	水工科-L002	將軍區金興宮旁抽水站旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
213	水工科-L028	將軍區台17線將軍溪畔	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
214	水工科-L029	將軍區台17線將軍溪畔	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
215	學甲區-L006	將軍滯洪池	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
216	水工科-L032	將軍滯洪池	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
217	將軍區-02	羊稠厝抽水站	未跟督導	未跟督導	松崗水務有限公司
218	將軍區-03	廣山里東側滬汪分線	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
219	將軍區-04	將軍區台17線將軍溪畔	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
220	將軍區-05	將軍區玉山分洪羊場旁	110/11/8	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
221	將軍區-06	玉山里抽水平台(三吉中排二)	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
222	將軍區-07	將軍區廣山里北側抽水平台	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
223	將軍區-08	玉山里抽水平台(三吉中排二)	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
224	將軍區-09	玉山里抽水平台(三吉中排二)	110/11/8	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
225	將軍區-10	廣山里西側抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
226	將軍區-12	台17線將富抽水平台	110/11/8	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
227	將軍區-13	玉山里抽水平台(三吉中排二)	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
228	將軍區-14	廣山里西側抽水平台	110/11/8	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
229	養-17	將軍區青鯤鯨抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
230	養-19	將軍區山子腳大排3-1號	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
231	水工科-12	將軍區7號水門(華宗橋下南側橋邊)	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
232	水工科-13	將軍區將軍溪防汛道路旁13號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
233	水工科-14	將軍區將軍溪防汛道路旁13號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
234	水工科-15	將軍區將軍溪防汛道路旁13號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
235	水工科-16	將軍區將軍溪防汛道路旁13號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
236	水工科-17	將軍區將軍溪防汛道路旁14號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
237	水工科-18	將軍區將軍溪防汛道路旁15號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
238	水工科-19	將軍區將軍溪防汛道路旁15號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
239	水工科-20	將軍區將軍溪防汛道路旁16號水門	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
240	水工科-21	將軍區將軍溪防汛道路旁16號水門	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
241	水工科-22	廣山里西側抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
242	水工科-25	廣山里東側滬汪分線(將軍03旁)	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
243	水工科-40	馬沙溝抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
244	水工科-41	馬沙溝抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
245	水工科-56	將軍區華宗橋下游左岸抽水平台	110/11/5	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
246	水工科-61	將軍溪北埔排水出口(將軍納骨塔外面平台)	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
247	水工科-62	將軍溪北埔排水出口(將軍納骨塔外面平台)	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
248	水工科-63	青鯤鯓抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
249	水工科-64	將軍玉山分洪羊場旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
250	水工科-81	青鯤鯓抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
251	水工科-94	將軍區玉山社區抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
252	臺南市政府-19	將軍區青鯤鯓抽水站	110/11/8	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
253	將軍區-沉水01	將軍區玉山里玉天宮旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
254	將軍區-沉水02	將軍區玉山里玉天宮旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
255	將軍區-沉水03	將軍區玉山里玉天宮旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
256	將軍區-沉水04	將軍區玉山里玉天宮旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
257	將軍區-沉水05	將軍區廣山里	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
258	將軍區-沉水06	將軍區廣山里	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
259	將軍區-沉水07	將軍滯洪池	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
260	將軍區-沉水08	將軍滯洪池	110/11/5	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
261	將軍區-沉水09	將軍區玉山里抽水平台(三吉中排二)機房內	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
262	將軍區-沉水10	將軍區玉山里抽水平台(三吉中排二)機房內	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
263	將軍區-沉水11	將軍區玉山里抽水平台(三吉中排二)機房內	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
264	將軍區-沉水12	將軍區玉山里抽水平台(三吉中排二)機房內	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
265	將軍區-沉水13	將軍區馬沙溝3號水門(馬沙溝抽水平台左側底)	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
266	將軍區-沉水14	將軍區馬沙溝3號水門(馬沙溝抽水平台左側底)	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
267	將軍區-沉水15	將軍區馬沙溝3號水門(馬沙溝抽水平台左側底)	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
268	將軍區-沉水16	廣山里西側抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
269	將軍區-沉水17	廣山里西側抽水平台	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
270	將軍區-沉水18	廣山里北側抽水平台	110/11/5	無法抽水、無真空壓力測試	松崗水務有限公司
271	水工科-沉水01	將軍區金興宮旁抽水站旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
272	水工科-沉水04	將軍區金興宮旁抽水站旁	110/11/8	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
273	水工科-L026	北門區錦湖里白米抽水機房(白米-01)	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
274	水工科-L027	北門區錦湖里白米抽水機房(白米-02)	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
275	北門區-05	北門區錦湖里北馬抽水機房	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
276	北門區-06	北門區雙春里雙春抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
277	北門區-09	北門區鯤江里新厝抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
278	北門區-11	北門區玉港里玉港抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
279	北門區-13	北門區錦湖里渡仔頭抽水機房	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
280	北門區-14	北門區三光里2號水門旁	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
281	北門區-15	北門區錦湖里渡仔頭抽水機房	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
282	北門區-16	將軍溪畔防汛道路上(北門7號水門)	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
283	北門區-17	溪底寮(北門8-1號水門旁)	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
284	北門區-18	北門區梨仔塭地區北門堤防貨櫃屋內	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
285	北門區-19	北門區錦湖里白米抽水機房	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
286	北門區-20	北門區玉港里玉港抽水平台(縣道171路旁)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
287	北門區-22	北門區錦湖里北馬抽水機房外防汛道路	110/11/18	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
288	北門區-23	北門區蚵寮派出所對面	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
289	北門區-98	北門區蚵寮海巡哨所旁	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
290	北門區-99	北門區梨仔塭地區北門堤防貨櫃屋旁	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
291	學甲區-12	北門區玉港里玉港抽水平台(縣道171路旁)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
292	學甲區-17	西埔小排4流入西埔中排交會處	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
293	學甲區-20	北門區玉港里玉港抽水平台(縣道171路旁)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
294	水利局-01	北門區玉港里玉港抽水平台(縣道171路旁)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
295	水利局-02	北門區三光里村內排水	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
296	學甲區-21	北門蘭花園旁無名排水流入西埔中排交會處	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
297	水工科-23	北門區永隆橋右側	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
298	水工科-31	玉湖里(南9)上	110/11/19	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
299	水工科-32	北門玉湖國小旁	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
300	水工科-33	北門玉湖滯洪池外(南9與南12路口)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
301	水工科-34	北門玉湖滯洪池內	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
302	水工科-35	北門西埔內(南9)上	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
303	水工科-36	北門西埔內	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
304	水工科-53	永隆溝42號水門(九孔涵旁)	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
305	水工科-54	永隆溝42號水門(九孔涵旁)	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
306	水工科-55	永隆溝42號水門(九孔涵旁)	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
307	水工科-60	北門區錦湖里北馬抽水機房	110/11/18	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
308	水工科-66	北門區三光里蘆竹溝抽水機房	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
309	水工科-77	北門9號水門(北門17附近)	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
310	水工科-78	北門區新圍南2線旁	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
311	水工科-79	北門區新圍抽水站後方鯤江里(北門16號水門)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
312	水工科-80	北門區玉港里玉港抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
313	水工科-96	北門區永隆社區鄰近22護與南15線道路旁(公有停車場旁)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
314	養-13	溪底寮(北門8-1號水門旁)(北門17旁)	110/11/22	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
315	養-14	北門區蘆竹溝1號水門旁(北門區-07旁)	110/11/22	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
316	大內區-07	北門三寮灣塹外線排水52號水門	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
317	大內區-08	北門區玉港里玉港抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
318	北門區-沉水01	慈安里(北門4號水門)(出水口左1)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
319	北門區-沉水02	慈安里(北門4號水門)(出水口左1)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
320	北門區-沉水03	慈安里(北門4號水門)(出水口左1)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
321	北門區-沉水04	慈安里(北門4號水門)(出水口左1)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
322	北門區-沉水05	北門區北門堤防1+400處(頭港2-25號水閘門前)	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
323	北門區-沉水06	北門區錦湖里白米(阿彌陀佛招牌處)	110/11/18	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
324	北門區-沉水07	北門區錦湖里白米(阿彌陀佛招牌處)	110/11/18	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
325	北門區-沉水08	北門區錦湖里白米(吳福宮)	110/11/18	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
326	北門區-沉水09	北門區錦湖里白米(吳福宮)	110/11/18	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
327	北門區-沉水10	北門區蚵寮海巡哨所旁	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
328	北門區-沉水11	北門區蚵寮海巡哨所旁	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
329	北門區-沉水12	北門區錦湖里渡仔頭抽水機房	跳電未保養	跳電未保養	松崗水務有限公司
330	北門區-沉水13	北門區錦湖里渡仔頭抽水機房	跳電未保養	跳電未保養	松崗水務有限公司
331	北門區-沉水14	北門區錦湖里渡仔頭抽水機房	跳電未保養	跳電未保養	松崗水務有限公司
332	北門區-沉水15	北門區錦湖里渡仔頭抽水機房	跳電未保養	跳電未保養	松崗水務有限公司
333	北門區-沉水16	北門區雙春里雙春抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
334	北門區-沉水17	北門區雙春里雙春抽水機房	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
335	北門區-沉水18	北門區雙春里雙春漁民活動中心旁	110/11/19	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
336	水工科-L033	羊稠厝抽水站(機動吊至北頂水工科-99旁)	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
337	麻豆區-03	羊稠厝抽水站	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
338	學甲區-06	羊稠厝抽水站	未跟督導	未跟督導	松崗水務有限公司
339	學甲區-25	羊稠厝抽水站(機動吊至污水揚水站支援)	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
340	學甲區-26	羊稠厝抽水站(機動吊至柳營污水廠支援)	110/11/10	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
341	水工科-30	羊稠厝抽水站	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
342	水工科-93	羊稠厝抽水站(下營區黑橋北岸抽水平台)	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
<b>第三標</b>					
1	新化區-L003	新化區新和庄新豐一號橋	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
2	新化區-L004	新化區新和庄新豐一號橋	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
3	新化區-L005	新化區新和庄新豐一號橋	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
4	新化區-01	新化區新和庄新豐一號橋	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
5	新化區-02	鹽水溪(右岸)埤仔頭堤防上游34號水門	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
6	新化區-沉水01	新化區新和庄(新豐一號橋旁防汛道路)	110/11/1	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
7	新化區-沉水02	新化區新和庄(新豐一號橋旁防汛道路)	110/11/1	水位較低，無法測試抽水	松崗水務有限公司
8	善化區-L001	善化區東隆里六分寮中排二貨櫃屋內	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
9	善化區-01	善化區東勢里分洪道出閘門	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
10	新市區-L001	新市區新市簡易抽水站	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
11	新市區-L002	新市區新市簡易抽水站	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
12	新市區-L003	新市區永就村永就2號水門	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
13	新市區-01	新市區消防隊後面防汛道路上(新市排水左岸)	110/11/1	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
14	新市區-02	新市區新市簡易抽水站	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
15	新市區-M001	新市區三舍抽水站內	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
16	安定區-01	安定區六塊寮大同街(直加弄幼兒園後面)	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
17	安定區-02	安定區南順寮002號水門旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
18	安定區-03	安定區安順寮排水旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
19	安定區-04	安定區新吉里(國道8號旁)	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
20	安定區-05	安定區安順寮排水旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
21	安定區-06	安定區新吉里南管寮中排旁	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
22	安定區-07	下洲子抽水平台	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
23	安定區-08	安定區南順寮002號水門旁	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	松崗水務有限公司
24	水養科-01	安定區港南里	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
25	山上區-L001	山上排水出口閘門抽水平台	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
26	山上區-L002	山上排水出口閘門抽水平台	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
27	山上區-L003	山上排水出口閘門抽水平台	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
28	山上區-01	山上區曾文溪左岸玉峰堤防42號水門	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
29	山上區-02	山上排水出口閘門抽水平台	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
30	左鎮區-01	左鎮區台20線平和橋旁	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
31	安定區-09	松崗工務所	110/11/9	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
32	台南雨水-028	安定曲豐華里	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	松崗水務有限公司
<b>第四標</b>					
1	台南雨水-L01	港尾溝溪滯洪池	110/11/4	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
2	台南雨水-L02	港尾溝溪滯洪池	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
3	台南雨水-L03	港尾溝溪滯洪池	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
4	台南雨水-L04	港尾溝溪滯洪池	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
5	台南雨水-L05	安南區親埔橋	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
6	台南雨水-L12	港尾溝溪滯洪池	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
7	台南雨水-L13	港尾溝溪滯洪池	110/11/4	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
8	台南雨水-L16	鹿耳門抽水站	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
9	正義-L01	中華醫事大學(元正操作)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
10	正義-L02	中華醫事大學(元正操作)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
11	正義-L03	正義抽水站(元正操作)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
12	正義-L04	正義抽水站(元正操作)	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
13	台南雨水-006	北安路三段745巷	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
14	台南雨水-010	安平水資源回收中心廠內	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
15	台南雨水-011	安南區理安街口	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
16	台南雨水-013	安南區親埔橋	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
17	台南雨水-014	安南區安通路(安西1號閘門)	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
18	台南雨水-015	安南區安寧街口	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
19	台南雨水-016	中華醫事大學	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
20	台南雨水-017	中華醫事大學	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
21	台南雨水-018	南區灣裡萬年殿廣場旁	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
22	台南雨水-019	東和里貨櫃屋	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
23	台南雨水-020	東和里貨櫃屋	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
24	台南雨水-021	四草大道681巷抽水平台	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
25	台南雨水-023	南區灣裡萬年殿廣場旁	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
26	台南雨水-024	安順水質淨化廠	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
27	台南雨水-025	安南區公塹4號水門(曾文溪排水立德滯洪池一出口)	110/11/1	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
28	台南雨水-026	安南區公親里	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
29	台南雨水-027	鹿耳里北汕尾二路550巷	110/11/1	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
30	台南雨水-030	安南區曾文溪10號橋(安中路5段)	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
31	台南雨水-031	虎尾寮污水處理廠	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
32	台南雨水-032	仁德區國道一號南下交流道	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
33	台南雨水-033	安平路550巷	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
34	台南雨水-034	安南區安和路一段220巷	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
35	台南雨水-035	曾文溪10號橋(安中路5段)	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
36	台南雨水-036	仁德區國道一號南下交流道	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
37	台南雨水-038	仁德污水處理廠	110/11/3	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
38	台南雨水-039	中華醫事大學	110/11/3	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
39	台南雨水-040	安南醫院駕訓班-州南3閘門	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
40	台南雨水-041	曾文溪10號橋(安中路5段)	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
41	台南雨水-042	安南區安通路(安西1號閘門)	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
42	台南雨水-043	安南醫院駕訓班-州南3閘門	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
43	台南雨水-045	安南區安中路與怡安路口	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
44	台南雨水-001	安南區安寧街口	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
45	台南雨水-002	鹿耳門抽水站	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司



項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
46	台南雨水-003	四草大道681巷抽水平台	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
47	台南雨水-004	安平區同平路(汛期由安平區公所操作)	110/11/1	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
48	安平區-M001	漁光里辦公處	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
49	安平區-M002	億載國小漁光分校旁	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
50	安平區-M003	漁光里漁光路55號	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
51	安平區-M004	漁光里漁光路55號	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
52	台南雨水-M01	鹿耳門抽水站	110/11/1	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
53	臺南市政府-81	友愛街206巷	110/11/2	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	詠和科技有限公司
54	臺南市政府-82	仁德區中正路	110/11/3	無法抽水、無真空壓力測試	詠和科技有限公司
55	臺南市政府-83	詠和廠內	110/11/3	無法抽水、無真空壓力測試	詠和科技有限公司
56	臺南市政府-84	詠和廠內	110/11/3	無法抽水、無真空壓力測試	詠和科技有限公司
57	臺南市政府-85	詠和廠內	110/11/3	無法抽水、無真空壓力測試	詠和科技有限公司
58	臺南市政府-86	仁德區中正路	110/11/3	無法抽水、無真空壓力測試	詠和科技有限公司
59	台南沉水-01	安南區同安路167巷底	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
60	台南沉水-02	安南區同安路167巷底	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
61	台南沉水-03	安南區同安路195巷底	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
62	台南沉水-04	安南區同安路195巷底	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
63	台南沉水-05	安南區同安路225巷底	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
64	台南沉水-06	安南區同安路225巷底	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
65	台南沉水-07	安南區同安路225巷底	110/11/2	水位較低，無法測試抽水	詠和科技有限公司
66	台南沉水-08	安南區工明南三路60號對面	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
67	台南沉水-09	安南區工明南三路60號對面	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
68	台南沉水-10	安南區工明南三路60號對面	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
69	台南沉水-11	安南區工明南三路60號對面	110/11/2	抽水測試尚無重大異常	詠和科技有限公司
70	台南沉水-12	安南區長和路一段仁愛橋防汛道路旁	110/11/2	水位較低，無法測試抽水	詠和科技有限公司
71	台南沉水-13	安南區長和路一段仁愛橋防汛道路旁	110/11/2	水位較低，無法測試抽水	詠和科技有限公司
<b>仁德區</b>					
1	仁德區-L01	仁德區二仁溪右岸大甲堤防9號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
2	仁德區-L02	仁德區二仁溪右岸大甲堤防9號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
3	仁德區-L03	仁德區二仁溪右岸大甲堤防8號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
4	仁德區-L04	仁德區二仁溪右岸大甲堤防8號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
5	仁德區-L09	上崙排水出口段	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
6	仁德區-L10	上崙排水出口段	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
7	仁德區-L11	仁德滯洪池(北池)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
8	仁德區-L12	大甲無名小排-二仁路一段491巷與中正西路360巷路口	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
9	仁德區-L14	大甲四區小排-二仁路一段491巷255號旁	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
10	仁德區-L15	三甲里排水-中正路一段352號(三爺宮指示牌)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
11	台南雨水-L11	上崙排水尾端	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
12	仁德區-01	瑞賢工廠內	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
13	仁德區-02	太子橋北側	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
14	仁德區-03	仁德橋(三爺溪排水左岸)-民安路一段	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
15	仁德區-04	中正西路1196巷	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
16	仁德區-05	中正西路878巷(151縣道)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
17	仁德區-06	仁德區二仁溪右岸大甲堤防7號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
18	仁德區-07	仁德區二仁溪右岸大甲堤防7號水門	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
19	仁德區-08	長興路87巷(聖天堂內)	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
20	台南雨水-007	仁德潭稅橋旁農會	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
21	台南雨水-008	仁德區太子橋南邊(汛期由元正操作)	110/11/24	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
22	台南雨水-009	仁德潭稅橋旁農會	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
23	台南雨水-012	仁德區仁德橋旁長盛修配廠(汛期由元正操作)	110/11/23	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
24	台南雨水-029	仁德潭稅橋旁農會	未跟督導	未跟督導	元正科技有限公司
25	仁德區-沉水02	文賢排水出口	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
26	仁德區-沉水03	車路墘排水出口	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
27	仁德區-沉水04	車路墘排水出口	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
28	仁德區-沉水05	仁德滯洪池北池	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
29	仁德區-沉水06	仁德滯洪池北池	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
30	仁德區-沉水07	仁德滯洪池北池	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
31	仁德區-沉水08	長興五街41號旁	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
32	仁德區-沉水09	長興五街41號旁	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
33	仁德區-沉水10	長興路87巷(聖天堂內)	110/11/24	故障無法測試抽水	元正科技有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
34	仁德區-沉水11	忠義一街38巷(瑞賢工廠內)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
35	仁德區-沉水12	忠義一街38巷(瑞賢工廠內)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
36	仁德區-沉水13	正義三街底(仕安橡膠工廠旁)	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
37	仁德區-沉水14	正義三街底(仕安橡膠工廠旁)	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
38	仁德區-沉水15	太子橋南側	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
39	仁德區-沉水16	太子橋南側	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
40	仁德區-沉水17	太子橋北側	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
41	仁德區-沉水18	太子橋北側	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
42	仁德區-沉水19	太子五街(醫師公會旁)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
43	仁德區-沉水20	太子五街(醫師公會旁)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
44	仁德區-沉水21	太子五街(醫師公會旁)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
45	仁德區-沉水22	151線後(武帝廟溪旁)	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
46	仁德區-沉水23	151線後(武帝廟溪旁)	110/11/23	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
47	仁德區-沉水24	長興一街與長興二街路口	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
48	仁德區-沉水25	太子路86巷9弄	110/11/24	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
49	仁德區-沉水26	中正路三段312號(加油站旁)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
50	仁德區-沉水27	中正路三段312號(加油站旁)	110/11/24	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
<b>永康區</b>					
1	永康區-01	大橋區外排水〈塩州里〉	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
2	永康區-02	大橋區外排水〈塩州里〉	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
3	永康區-03	南興路3巷與大灣東路22巷交叉口	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
4	永康區-04	西勢堤防26號水門旁	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
5	永康區-05	永康區尚頂里YA幹線1號水門	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
6	永康區-06	永康區尚頂里鹽水溪抽水平台(南14號水門)	110/11/26	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
7	永康區-07	永康區尚頂里鹽水溪抽水平台(南14號水門)	110/11/26	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
8	永康區-08	永康區南彎里南興路3巷12-1號旁	未跟督導	未跟督導	元正科技有限公司
9	永康區-09	永康區南彎里南興路3巷12-1號旁	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
10	永康區-10	永康區廣善護理之家(原山上03)	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
11	永康區-11	永康區鹽水溪抽水平台16號水門	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
12	永康區-12	永康區鹽水溪抽水平台16號水門	110/11/26	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
13	永康區-13	崑大路155巷58弄(盡頭)	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司

項次	抽水機編號	位置	督導日期	抽水或真空壓力測試	維護廠商
14	永康區-14	大灣路891巷32弄	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
15	永康區-15	復興路1巷30弄(建國橋旁)	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
16	永康區-16	復興路1巷(盡頭)	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
17	永康區-17	永康區兵仔市市場	110/11/25	無法抽水、已接管無法真空壓力測試	元正科技有限公司
18	永康區-18	永康區兵仔市市場	110/11/26	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
19	永康區-沉水01	永康區鹽水溪抽水平台16號水門	110/11/26	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
20	永康區-沉水02	永康區尚頂里鹽水溪抽水平台(北14號水門)	110/11/26	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
21	永康區-沉水03	永康區鹽水溪YA幹線1號水門旁	110/11/26	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
22	永康區-沉水06	復興路1巷(3弄路口)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
23	永康區-沉水07	復興路1巷(3弄路口)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
24	永康區-沉水08	復興路1巷(3弄路口)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
25	永康區-沉水09	復興路1巷30弄(建國橋旁)	110/11/25	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
26	永康區-沉水10	復興路1巷30弄(建國橋旁)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
27	永康區-沉水11	復興路1巷30弄(建國橋西側便橋對岸)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
28	永康區-沉水12	復興路1巷30弄(建國橋西側便橋對岸)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
29	永康區-沉水13	復興路1巷30弄(建國橋西側便橋上)	110/11/25	故障無法測試抽水	元正科技有限公司
30	永康區-沉水14	復興路1巷30弄(建國橋西側便橋上)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
31	永康區-沉水15	復興路1巷30弄(建國橋西側便橋對岸側車道旁)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
32	永康區-沉水16	復興路1巷30弄(建國橋西側便橋對岸側車道旁)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
33	永康區-沉水17	南興路3巷(永仁橋北側) 移抽 永康-08-09旁	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
34	永康區-沉水18	南興路3巷(永仁橋北側) 移抽 永康-08-09旁	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
35	永康區-沉水19	大灣路1102巷(轉角處)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
36	永康區-沉水20	大灣路1102巷(轉角處)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
37	永康區-沉水21	大灣路1102巷(轉角處)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司
38	永康區-沉水22	大灣路942巷371弄(綠光能科技旁大排水橋邊)	110/11/25	抽水測試尚無重大異常	元正科技有限公司
39	永康區-沉水23	大灣路942巷371弄(綠光能科技旁大排水橋邊)	110/11/25	水位較低，無法測試抽水	元正科技有限公司