台南市政府水利局回收水說明

- 回收水供應廠：**安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南**等6座水資中心。
- 用途：非人體接觸之生活次級用水，如**緊急消防用水、道路防塵、路面澆灌。**
- 目前供水量：每日可供16,800**噸回收**水。
- 目前取用量：每日約**1,000**噸，109年1月至110年1月取用量已達約**30**萬噸。
- 市府宣導：3/10市府秘書長召開會議請各局處加強宣導並增加使用量，並發新聞稿宣傳。
- 後續作為：**(1)視需要擴大回收水供應量。**
  (2)增加各廠取水口並貼檢驗報告。
  (3)取水業者類別調查。

單位：噸

月份 \ 水資中心		安平	官田	虎尾寮	柳營	仁德	安南	每月總計
109年1月	日平均量	88.9	119.9	1.5	156.9	6.9	201.1	575
109年2月	日平均量	106.4	92.3	1.4	252.9	9.6	181.4	644
109年3月	日平均量	77.6	70.8	1.5	134.4	8.1	192.5	485
109年4月	日平均量	127.7	80.9	9.6	234.7	12.7	268.1	734
109年5月	日平均量	123.3	90.5	8.0	240.2	10.1	284.0	756
109年6月	日平均量	71.1	102.2	7.3	158.6	10.9	355.5	706
109年7月	日平均量	86.0	45.1	9.3	275.9	14.0	409.3	840
109年8月	日平均量	63.9	82.2	11.5	243.0	14.9	364.6	780
109年9月	日平均量	131.4	68.6	9.2	259.8	13.8	377.3	860
109年10月	日平均量	143.5	54.9	15.8	122.6	124.5	304.1	765
109年11月	日平均量	109.4	122.7	36.9	186.0	131.6	400.9	988
109年12月	日平均量	109.3	113.2	42.6	32.8	198.8	427.6	924
110年1月	日平均量	198.8	129.8	43.4	24.5	203.1	390.3	990
110年2月	日平均量	188.4	108.5	36.3	25.2	185.2	443.4	987
110年3月	日平均量	274.9	200.5	62.1	38.3	167.0	426.2	1169
109年~110年3月	總量	126.7	98.8	19.8	159.1	74.1	335.1	813

官田水資中心

實際污水量：1200噸/日
最大供水量：120噸/日
可提昇至300噸/日
平均取水量：91.5噸/日

安南水資中心

實際污水量:4,500噸/日
最大供水量：500噸/日
可提昇至1,960噸/日
平均取水量：328.6噸/日

安平水資中心

實際污水量:132,000噸/日
最大供水量：5,040噸/日
可提昇至11,520噸/日
平均取水量：116.1噸/日



柳營水資中心

實際污水量：3,500噸/日
最大供水量：1,000噸/日
可提昇至1,360噸/日
平均取水量：167.7噸/日

虎尾寮水資中心

實際污水量：10,000噸/日
最大供水量：200噸/日
可提昇至500噸/日
平均取水量：16.7噸/日

仁德水資中心

實際污水量:3000噸/日
最大供水量：930噸/日
可提昇至1,110噸/日
平均取水量：67.4噸/日

名稱	地址	聯絡人	電話
仁德水資源回收中心	臺南市仁德區中正路二段1巷530號	陳柏覲	(06)-266-9602
虎尾寮水資源回收中心	臺南市東區高速一街一段626號	郭育彰	(06)-331-4735
安平水資源回收中心	臺南市安平區健康路三段15號	彭新龍	(06)-295-2900
官田水資源回收中心	臺南市官田區隆田里裕農路210號	林耀斌	(06)-579-4480
柳營水資源回收中心	臺南市柳營區義士路五段268號	謝宗祐	(06)-622-2253
安南水資源回收中心	臺南市安南區郡安路7段188號	林秉豐	(06)-358-3748