

(單位) 巡查修復1月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	開 關 接 點 生 鏽 或 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 超 過 48 小 時 完 成 數	完 工 確 認 日 期
1	1/3 日	全區定期巡查 官田區西庄 139-36 號路燈傾斜	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											V	1/3			V		1/5
2	1/6 特夜	LED 汰換暨全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
3	1/9 日	火車站中央分隔島 編號 2.3	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/10			V		1/12
4	1/10 夜	官田里 155 492847	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/11		V			1/12
5	1/11 特夜	491124、492648、 492748、490512、 491811	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/11		V			1/12
6	1/13 日	隆田里 011 491193	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/14			V		1/16
總計																				

(單位) 巡查修復1月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 超 過 48 小 時 完 成 數	完 工 確 認 日 期
7	1/16 夜	492874	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/17			V		1/19
8	1/17 日	492745	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/19		V			1/19
9	1/17 夜	490616、491626	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			1/18		V			1/19
10	1/18 日	492210、 開關箱維修 23.184293 120.365378	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工		V							V			1/19		V			1/19
11	1/18 夜	492055-492059 492808 490415 燈桿傾倒	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工	V								V		V	1/19		V			1/19
12	1/26 日	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復1月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	開 關 接 點 生 鏽 或 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 24 小 時 內 維 修	完 成 48 小 時 內 維 修	維 修 超 過 48 小 時 完 成 數	完 工 確 認 日 期
13	1/28 夜	492133、492238	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工									V			1/29			V		1/31
14	1/30 夜	公編西庄 102	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工									V			1/30		V			1/31
15	1/31 特日	LED 汰換暨全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
16			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
17			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
18			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
總計																				