

臺南市鹽水區公所 0815 桃園大潭廠跳電 應變處置(大事記)

日期	時間	摘要	備註
08月15日	16時51分	桃園大潭電廠6部機組跳脫，供電容量減少約400萬瓩。	電力系統頻率瞬間降低，因而自動啟動低頻電驛的安全保護措施，造成全台多處停電。
08月15日	18時53分	本區啟動複式災情查通報，請里幹事調查各里停電情形。	依本區指揮官裁示。
08月15日	19時00分	鹽水區0815桃園大潭廠跳電災害應變中心二級開設。	0815停電臺南市災害應變中心通報單(編號001)。
08月15日	20時00分	本區發電機有8台小型發電機可供借用。	依據與寺廟簽署借用小型發電機統計表。
08月15日	20時27分	災民收容組回報本區保全戶一切平安。	本區有7位使用維生器材保全戶。
08月15日	21時41分	經里幹事調查本區保全戶一切平安。	
08月15日	22時20分	在確定本區無災情後，應變中心於22時20分恢復平時運作機制，一切平安。	0815桃園大潭廠跳電臺南市災害應變中心通報單(編號002)。